

	CR Project s.r.o.	Datum: 25.01.2023
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: 2019-054

Název akce: II/275 LUŠTĚNICE PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD

OBSAH JEDNÁNÍ	
<p>Obsah zápisu z jednání konaného 25.01.2023 v zasedací místnosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., v souvislosti s plánovaným stavebním záměrem na rekonstrukci průtahu silnice II/275 v obci Luštěnice. Akce je nazvaná „II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce“. Předmětem jednání bylo řešení připomínek vyplývajících z vyjádření společnosti Vak MB ze dne 15.12.2022, č.j. 4584/22/Ko:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Přítomní: <ul style="list-style-type: none"> - Ing. František Klouček - Ing. Tomáš Žitný - Šárka Balážová - Martina Kozlová - Lucie Řípková - Radek Dittrich 	
<p>Obsah jednání:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Výměna vodovodního řadu v ulici Brodecké - rozsah výměny, koordinace řešení vedení vodovodního potrubí podél mostního objektu ev. č. 275-008 v ulici Nádražní Kanalizace v ulici Nádražní - investice Obce Luštěnice Umístění uličních vpustí v ulici Brodecké 	
<p>Dohodnuté závěry:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Vak MB poskytl projektantovi informaci ohledně rozsahu plánované obnovy vodovodního řadu (e-mail ze dne 20.12.2022). Konkrétní rozsah udán v ulici Brodecké. V ulici Nádražní není upřesněno. Vak MB upozorňuje, že bez zahájení projektové přípravy na obnovu vodovodu nebude vydáno souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení komunikací. most v ulici Nádražní - vodovod zůstane, nebudeme řešit úpravu stávajícího uložení vodovodu podél mostu. Do PD bude zapracována podmínka ochrany vodovodu při provádění prací na MO. Projektant zajistí stanovisko obce Luštěnice k případné realizaci kanalizace v ulici Nádražní (investice obce). Potvrzení, zdali platí, že obec v blízké době neplánuje realizaci záměru. Projektant připraví podrobný výkres umístění uličních vpustí (výměna). Vak MB požaduje umístit všechny uliční vpustí do poloh stávajících (napojení stávající přípojkou). Projektant upozorňuje, že pokud má být odvodnění řádně zajištěno, je nutné v některých případech umístit vyměňované UV do jiné polohy s novým napojením na kanalizaci. 	