



DRÁT FeZn 10mm VYVÉST V MÍSTECH SVODŮ
3m NAD ÚROVŇ TERÉNU
DRÁT BUDE CHRÁNĚN PROTI KOROZI PŘI
PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH NÁTĚREM
V DÉLCE NEJMÉNĚ 10cm V BETONU
A 20cm NAD POVRCHEM

LEGENDA:

- Vodivé spojení
- Univerzální svorka
- FeZn pásek 30x4
- Vývod pro hromosvod

autorizoval : Ladislav Červenka,DiS.		LADISLAV ČERVENKA – EPRON ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ	
projektant : Ladislav Červenka,DiS.		Jozefa Gabčíka 122, Tábor 39003 IČ: 73496685 mob:775 166 715	email:cervenska@eleprojekt.cz tel: 381 231 303
N á z e v a k c e : Novostavba haly na sůl Rožmitál pod Třemšínem		investor: KSÚS Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov	
Místo stavby: k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, parc. č. 1371, 1368/7			
část: ELEKTROINSTALACE	Měřítko: 1:50		č.zak.:
stupeň: DSP	datum: 05.2024		formát: 8xA4
Obsah výkresu : D1.4–ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY–UZEMNĚNÍ		č.výkresu	č.paré
		1	