

Hala na sůl

Datum: 07.01.2025

Upřesnění projektové dokumentace v části povrchových úprav opláštění:

Požadavek na prostředí kategorie C3 je na vnější opláštění a konstrukci a kategorie C4 je na vnitřní prostředí – vnitřní tr. plechy. Princip je izolace agresivního prostředí od nosné konstrukce. A nižší požadavek na konstrukci a vnější prostředí. Viz zmínka odst. 4. Vnitřní plechy a lemování kategorie C4, nosná konstrukce a vnější plechy kategorie prostředí C3.

Dopad do profesí:

Bez dopadu

Příloha:ne

Vypracoval: Ing.Lukáš Petr, projektant

Podpis za Atelier Elzet s.ro.