



DRÁT FeZn 10mm VYVÉST V MISTECH SVODŮ
3m NAD ÚROVŇŮ TERÉNU
DRÁT BUDE CHRÁNĚN PROTI KOROZI PŘI
PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH NÁTĚREM
V DÉLCE NEJMÉNĚ 10cm V BETONU
A 20cm NAD POVRCHEM

LEGENDA:

- Vodivé spojení
- Univerzální svorka
- FeZn pásek 30x4
- Vývod pro hromosvod

autorizoval : Ladislav Červenka,DiS.		LADISLAV ČERVENKA – EPRON ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ	
projektant : Ladislav Červenka,DiS.		Jozefa Gabčíka 122, Tábor 39003 IČ: 73496685 mob:775 166 715	email:cervenska@eleprojekt.cz tel: 381 231 303
N á z e v a k c e : Novostavba haly na sůl Slaný		investor: KSÚS Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov	
M í s t o s t a v b y: k.ú. Slaný, parc. st. 2924, 391/2			
č.část: ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:50	č.zak.:
stupeň: DSP		datum: 05.2024	formát: 6xA4
Obsah výkresu : D1.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ		č.výkresu 1	č.paré