

LEGENDA

- Skládáné bloky z prostého betonu
Beton C30/37 XF4 S3
- Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32, hutněno na E_{def,2} = 30 MPa.
Hutnění po mocnostech max tloušťky 0,25
!!! Povrch bude zbaven ostrých kusů štěrku, a bude uhlazen, aby nedošlo k perforaci PE folie !!!
- Drátkobeton, C 30/37 XA2 S4, dávkování drátků á 30kg/m³
- Základové pásy z betonu C25/30. Krytí 35 mm.
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při obou površích.
- Zemina do násypů. Hutněno na E_{def,2} = 30 MPa
- Původní zemina. Hutněno na E_{def,2} = 15 MPa
- Hydroizolace z PE folie minimální tloušťky 1,5 mm. Spoje důkladně spojeny!!!

POZNÁMKY


- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKÝ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
- JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMU, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.
- ZÁKLADY JSOU PODROBNĚJI ŘEŠENY V ČÁSTI D.1.2.

SKLADBA SP1

- Drátkobeton s výztuží z KARI sítě
- Hydroizolační vrstva z PE folie
- Separální geotextilie
- Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32
- Původní zemina

| tl. [mm] |
|----------|
| 200,0 |
| 1,5 |
| 3,0 |
| 550,0 |

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A NEHRAZUJE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
| <u>Hlavní projektant :</u> Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křížáka 2840 39001 Tábor | | <u>Zodp. projektant:</u> Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610 | | <u>Vypracoval :</u> Ing. Lukáš Petr Ke Chlumu 275, 390 03 Tábor | |  www.atelierelzet.cz | |
| Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov | | | | | | | |
| Místo stavby: k.ú. Zbraslavice, parc. 1199, 1201 | | | | | | Číslo zak. : | |
| Akce: Novostavba haly na sůl Zbraslavice | | | | | | Datum : duben 2024 | |
| | | | | | | Stupeň : DPS | |
| Část projektu: Architektonicko stavební řešení | | | | | | Ozn. části : D.1.1 | |
| Obsah: Řez A01 | | | | | | Měřítko : 1:50 | |
| | | | | | | Č. výkresu : D.1.1.4 | |
| Paré : | | | | | | | |