

VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 ZE DNE 13.9. 2018

ZADAVATEL: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
Sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
Zastoupený: PhDr. Mgr. Miluší Jünovou, MHA ředitelka příspěvkové organizace
IČ: 712 09 921
Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_96.html

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rekonstrukce plynové kotelny Domova seniorů Nové Strašecí“

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 10.9. 2018:

Dotaz č. 1:

Na cd1, cd2 i cd3 je v zadávací dokumentaci zveřejněné na internetu stejná projektová dokumentace týkající se převážně bouracích a demontážních prací a stavebních úprav. Tato projektová dokumentace neobsahuje v oboru ústředního vytápění schéma zapojení, půdorys a výkres rozdělovače sběrače. Rovněž tak projektová dokumentace neobsahuje v oboru zdravotnických schéma zapojení a plynovou přípojku. Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část elektro a zejména MaR. Prosím o upřesnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že vzhledem k rozsahu rekonstrukce a stavu současných rozvodů je v ZD stanovena podmínka nutné prohlídky místa. Na této prohlídce budou upřesněny údaje, které nebylo možno blíže specifikovat v PD. K Vámi uvedenému sdělujeme následující:

- 1) Rozdělovač-sběrač je možno vyrobit dle stávajícího, který vyhovuje provozním podmínkám. Lze použít i jiné technické řešení, ovšem za podmínky dodržení průměru s délkou hlavního těla rozdělovače (viz. soupis prací).
- 2) Část elektro a MaR jsou dostatečně specifikovány v PD ÚV a není potřeba zhotovovat samostatnou PD (vzhledem k možným odchylkám dle použitých druhů kotlů).
- 3) Schéma zapojení je zřejmé z půdorysu ÚV a ze stávajícího provedení.

V každém případě doporučujeme účast na povinné prohlídce stavby, ke které bude přizván i zhotovitel PD. Dále ještě upozorňujeme na nutnost konzultace části MaR se servisní firmou, která spravuje kotelnu. Naceňte pouze položky v soupisu prací - plynovou přípojku tedy nenaceňte.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.9.2018 ve 12:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k charakteru těchto informací a k pozdějšímu zodpovězení dotazu, Zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **5.10.2018 do 10:00 hodin**.

Veronika Pavlíčková v.r.
kontaktní osoba zadavatele