

profil zadavatele

V Říčanech dne 17.09.2018

Reg. č.: VZ-577/18

Č. j.:

3515/18/KSUS/R/KSÚSP

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

e-mail:


[linda.matejickova@ksus.cz](mailto:linda.matejickova@ksus.cz)

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/3287 Velký Osek, most ev.č. 3287-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Dle výkresové dokumentace je na mostě (SO 201) navrženo zábradelní svodidlo H2 v délce 16 m. V uveřejněném soupisu prací je však uvedeno zábradlí mostní se svislou výplní v délce 24,98 m (SO 201 pol. č. 55). Vysvětlí zadavatel tento rozpor?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu ve výkazu výměr. Uchazeči sami opraví výměru v položce č. 55 u SO 201 dle PD na hodnotu $2 \times 8,0\text{m} = 16,0\text{m}$ .

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 026000001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel