

ZPRÁVA

O provedení čištění a kontroly spalinové cesty
(Dle Vyhlášky č. 34/2016 SB. o čištění, kontrole a revize spalinové cesty)

Číslo zprávy: 135/5/2024

Kontrolní technik – kominík: Václav Král IČO: 49233165, Č.j.ZO/U1797/2005/Dit,
Levského 3222, Praha 4

Místo kontroly: Chvojnická 108, 254 01, Jílové u Prahy

Předmět kontroly: Kontrola komínů a spalinových cest.

Provozovatel topného zdroje – objednavatel: Domov Jílové u Prahy, poskytovatel
Sociálních služeb, Chvojnická 108, 254 01, Jílové u Prahy

Datum provedení kontroly: 8. 5. 2024

1. Umístění spotřebiče: Suterén.

2. Technické údaje spotřebiče: 2 x spotřebič na plynná paliva s otevřenou spalínovou komorou, plynový bojler VAILLANT VGH 220/32 Z 8,5 kW + VAILANT VGH 190/7 XZU 8,2 kW, provedení B určené k topení a ohřevu TUV, provoz celoroční.

3. Technické údaje kouřovodu: Společná kaskáda pro dva kotle AK pevné roury DN 150 mm, délky cca 9 m, se dvěma odbočkami ke spotřebičům.

4. Technické údaje komínu: Vícevrstvé komínové těleso, celkové výšky cca 14 m, je opatřeno vložkou z nerezového plechu, kruhového průřezu světlosti DN 150/200 mm, izolovanou vláknitou izolací s ochranným pláštěm z nerezového plechu, které je vedeno po venkovní fasádě. Kontrolní a čistící dvířka jsou osazena v patě komína. Střešní spalná konstrukce je dostatečně vzdálena od komínového tělesa.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: ----

Termín odstranění nedostatků: ----

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ


NEVYHOVUJE

Rozdělovník: 1x objednatel:

1x archiv kominíka:

KOMINICTVÍ

Václav Král
Levského 3222/3, 143 00 Praha 4
IČ: 49233165, DIČ: CZ6308120357
Č.j.: 20/U1797/2005/Dit



Podpis: Václav Král

Razítko:

ZPRÁVA

O provedení čištění a kontroly spalinové cesty
(Dle Vyhlášky č. 34/2016 SB. o čištění, kontrole a revize spalinové cesty)

Číslo zprávy: 137/5/2024

Kontrolní technik – komíník: Václav Král IČO: 49233165, Č.j.ZO/U1797/2005/Dit,
Levského 3222, Praha 4

Místo kontroly: Chvojnická 108, 254 01, Jílové u Prahy

Předmět kontroly: **Kontrola komínů a spalinových cest.**

Provozovatel topného zdroje – objednavatel: Domov Jílové u Prahy, poskytovatel
Sociálních služeb, Chvojnická 108, 254 01, Jílové u Prahy

Datum provedení kontroly: 8. 5. 2024

1. Umístění spotřebiče: Suterén.

2. **Technické údaje spotřebiče:** 2 x stacionární plynový kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu typu SIME RX 48 CE IONO, jmenovitého výkonu 2 x 48,8 kW. 8,2 kW.

3. **Technické údaje kouřovodu:** Spotřebiče jsou napojena společnou spalinovou cestou, kruhového průřezu světlosti DN 180/350, délky cca 4,5 m do společného průduchu vícevrstvého komínového tělesa. Spalinová cesta je vyrobena z nerezového plechu a je opatřena kontrolním víčkem.

4. **Technické údaje komínu:** Vícevrstvé komínové těleso, celkové výšky cca 17 m, je opatřeno vložkou z nerezového plechu, kruhového průřezu světlosti DN 350 mm, izolovanou vláknitou izolací s ochranným pláštěm z nerezového plechu, které je vedeno po venkovní fasádě. Kontrolní a čistící dvířka jsou osazena v patě komína. Střešní spalná konstrukce je dostatečně vzdálena od komínového tělesa.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ----

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: ----

Termín odstranění nedostatků: ----

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE

Rozdělovník: 1x objednatel:

1x archiv komíníka:

KOMINICTVÍ

Václav Král
Levského 3222/3, 143 00 Praha 4
IČ: 49233165, DIČ: CZ6308120357
Č.j.: 20/U1797/2005/Dit

Podpis: Václav Král

Razítko:

