

Doplnění zadávací dokumentace

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, § 99 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace, (1) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Doplnění k odstavci 1.3, bod 1) Modernizace kotelny bude provedena podle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 2, Popis technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. **Kondenzační kotle musí splňovat kompatibilitu s tepelným čerpadlem**, Výzvy a zadávací dokumentace VZMR s názvem „Modernizace koupelny (etapa I.)“, a to:

Splnění kompatibility doložte nabídkou výrobce, to je, že kondenzační kotle, regulace a tepelné čerpadlo musí umožňovat dodávku od jednoho výrobce zařízení. Přičemž kaskáda tepelných čerpadel se bude skládat ze dvou kusů venkovních monoblokových tepelných čerpadel vzduch/voda o jmenovitém výkonu 36kW A-7/W35.

V Jílovém u Prahy dne 05.02.2025

PhDr. Renáta Honsů
ředitelka příspěvkové organizace