

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.02.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0419/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 - 28 k veřejné zakázce „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

27.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč žádá zadavatele o specifikaci (vliv prostředí) požadovaných níže uvedených betonů: MCB C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C50/60 UHPC 110/130.
	Vysvětlení ZD: Podkladní beton C12/15 X0 Podkladní beton C16/20 X0 Patky oplocení C25/30 XF4 Základové bloky C30/37 XA1/XC2 Dřívky a křídla C30/37 XF4/XD3/XC4 Pilíře C30/37 XF2/XD1/XC4 Pylony C50/60 XF4/XD3/XC4 Nosná konstrukce UHPC 110/130 XF4/XD3/XC4

28.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dodavatel žádá o doplnění předpínacího a instalačního předpisu. Z poskytnuté dokumentace není možné přesné nacenění.
	Vysvětlení ZD: Specifikace předpínací výztuže, hlavních nosných lan a závěsů je uvedena v "Technické zprávě" kap. 2.1.3 a v příloze projektové dokumentace "Hlavní nosné lano, závěsy a předpínací výztuž". Předpínací výztuž:

	• plocha předpětí: 2x15x150 mm² • modul pružnosti: min. 210 GPa • mez pevnosti: min. 1860 MPa • typ lana: Y1860S7-15.7-A, PL2, předpětí se soudržností Hlavní nosná lana: • plocha jednoho lana: 8250 mm² • modul pružnosti: min. 160 GPa • mez pevnosti: min. 1500 MPa • typ lana: uzavřené lano Závěsy: • plocha jednoho lana: 600 mm² • modul pružnosti: min. 140 GPa • mez pevnosti: min. 1300 MPa • typ lana: spirálové lano
--	---

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.02.2025** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval