



VÝŘEZ VÝTAH 1: 1:100



VÝŘEZ VÝTAH 2: 1:100



LEGENDA:

- RUPS ROZVADĚČ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ  
RPO POŽÁRNÍ ROZVADĚČ PRO NAPÁJENÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ  
EPS ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE  
VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ JEDNOTKA  
PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA, ODOLNOST 60MIN.  
(OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)  
STOUPACÍ VEDENÍ  
VEDENÍ EPS, PRAFLAGUARD 5X2X0,8  
VEDENÍ NA POVRCHU V TRASE S POŽ. ODOLNOSTÍ 45min.

POZNÁMKY:

- KABELOVÉ PROSTUPY MEZI SAMOSTATNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY NA PŘÍCHYTKÁCH, V CHODBÁCH NAD PODHLEDY BUDE PRO VEDENÍ KABELÁŽÍ VYUŽIT PROSTOR NAD PODHLEDY
- KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INEGRITOU ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE A UCHYCENÍ KABELŮ VEDENÝCH VOLNĚ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.23/2008 Sb. č.2

Vypracoval: Tomáš Ramseidl		Zodp. projektant: Martin Muller		TOMÁŠ RAMSEIDL Dlouhý most 362 463 12 e-mail: tomas.ramseidl@seznam.cz IČO: 68969252		
Kraj:		Obec: Rožďalovice				
Investor: Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice						
Stupeň: DVZ	Akce: <div>Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera</div> <div>Domov pro seniory Rožďalovice-budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice</div> <div>D.1.7.1 - EPS</div>				Paré:	
Formát: 297x594						
Měřítko: 1:100	Část:					
Datum: 05/2024	Název:	<div>Půdorys 3NP - EPS</div>				Číslo příl.: D.1.7.1.4
Zakázkové č.: 04-2024						