



UPOZORNĚNÍ: TLAČÍTKEM TOTAL STOP BUDE ODPJOJENA POUZE ELEKTROINSTALACE SOUVISEJÍCÍ S EVAKUAČNÍMI VÝTAHY. TLAČÍTKEM CENTRAL STOP BUDE ODPJOJENA VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE, KROMĚ NAPÁJENÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ.

- LEGENDA:
- RUPS ROZVADEČ ZALOŽNÍHO ZDROJE EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
 - RPO POŽÁRNÍ ROZVADEČ PRO NAPÁJENÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
 - TLAČÍTKO TOTAL STOP A CENTRAL STOP
 - MOTOROVÝ POHON – VÝTAH, VENTILÁTOR, SERVOPOHON
 - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA, ODOLNOST 60MIN. (OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)
 - STOUPACÍ VEDENÍ
 - VEDIČE SILNOPROUDU
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - VEDENÍ NA PLOCHU V TRASE S POŽ. ODOLNOSTÍ 45min.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:
1/N/PE, 50Hz, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230V/TN-C-S

OCHRANNA OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
OCHRANOU PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Vypracoval: Tomáš Ramseidl	Zodp. projektant: MARTIN MÜLLER	Tomáš Ramseidl Dlouhý most 362 463 12 e-mail: tomas.ramseidl@seznam.cz IČO: 66969252
Kraj: Investor: Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice	Obec: Rožďalovice	
Stupeň: DVZ	Alce: Rekonstrukce výťahů v objektu Kláštera Domov pro seniory Rožďalovice-budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice	Poré:
Formát: 840x594	Mřítko: 1:100	Číslo příl.: D.1.4.1.4
Datum: 05/2024	Název: Půdorys 1NP - Silnoproud	
Zakázkové č.: 04-2024		