









	ROZVÁDEČ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
	POŽÁRNÍ ROZVÁDEČ PRO NAPÁJENÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
	POŽÁRNÍ TLAČÍTKO TOTAL STOP A SPUŠTĚNÍ VENT. VÝTAH. ŠACET
	POŽÁRNÍ KOUŘOVÉ ČIDLO
	MOTOROVÝ POHON – VÝTAH, VENTILÁTOR, SERVOPOHON
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
	POŽÁRNÍ UCPÁVKA, ODOLNOST 60MIN. (OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)
	STOUPACÍ VEDENÍ
	VODIČE SILNOPROUDU
	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
	VEDENÍ NA POVRCHU V TRASE S POŽ. ODOLNOSTÍ 45min.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 410.3.2 a 410.3.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
OCHRANOU PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Vypracoval: Tomáš Ramseidl		Zodp. projektant: MARTIN MÜLLER		TOMÁŠ SRBA Dlouhý most 362 463 12 e-mail: tomas.ramseidl@seznam.cz IČO: 68969252	
Kraj:		Obec: Rožďalovice			
Investor: Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice					
Stupeň: DVZ	Akce: Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera Domov pro seniory Rožďalovice-budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice D.1.4.1 - Silnoproud			Paré:	
Formát: 297x594					
Měřítko: 1:100					
Datum: 05/2024	Část:			Číslo příl.:	
Zakázkové č.: 04-2024	Název: Půdorys 3NP - Silnoproud			D.1.4.1.6	