

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.03.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

vz-0XXX/00066001/202X

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v obci Zeměchy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem na celkovou délku mikropilotových trubek 108/16 a délku vrtů, na výše uvedené akci. Ve slepém výkazu výměr je 2 x 9ks x 8m = 144m. V PD (Podélný řez č. 7, Příčný řez č. 8) je 2 x 8ks x 8m = 128m. Jedná se tedy o kolizi mezi PD a W o celkové délce 16m. Tímto Vás žádáme o kontrolu a následnou opravu projektové dokumentace a výkazu výměr.
	Vysvětlení ZD:
	Na výkrese nosné konstrukce je v půdoryse detailní umístění mikropilot včetně jejich vytyčení. Ve skutečnosti je v každém základu umístěno 9 ks mikropilot (zobrazení v příčném řezu není přesné i s ohledem na vystřídání mikropilot). Hodnoty z výkazu výměr jsou tedy správné.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na KČ bez DPH☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na KČ bez DPH¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...