

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

poskytnuté v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
IČO:	00640930
Sídlo:	K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zastoupená:	Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel
Název veřejné zakázky:	ISŠT Mělník – přestavba domova mládeže na učebny – zhotovitel
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P25V00000102
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 04. 03. 2025 vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11.2.2025 je vysvětlen dotaz č. 3:

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci chybí potřebné dokumenty k řádnému ocenění, a to tabulka truhlářských výrobků, tabulka zámečnických výrobků, dále chybí skladby konstrukcí a skladby podlah, nejsou dostatečně specifikované materiály jako betonové a keramické dlažby, keramické obklady, PVC podlahy ... co se týče povrchu a barevného provedení.

Doplní zadavatel výše uvedené chybějících dokumenty nebo o upřesnění chybějící výše uvedené pro řádné ocenění?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Vše je v technické zprávě části D v příslušných kapitolách (zejména detailní popis povrchů podlah a obkladů – konkrétní odstín si zvolí provozovatel ze vzorkovníku během stavby), potřebné skladby podlah jsou ve výkresech řezů a stavebních půdorysů, pro skladbu střechy je k dispozici detail D01. Truhlářské a zámečnické výrobky jsou sepsány ve výpisech dveří, resp. zárubní. Skladba betonové komunikace je ve výkresu Přístup k výtahu – upřesnění specifikace viz položka 22 v objektu 03- dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná

Truhlářské a zámečnické výrobky nejsou sepsány ve výpisech dveří, resp. zárubní. Náskres pro kuchyňské linky jste již doplnily s Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. ze dne 17.2.2025. Specifikaci ochranných košů kompozitních žebříků nikoliv – položka č. 547 v objektu 02 – Stavební úpravy.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky č. 547 v objektu 02 – Stavební úpravy

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Jde o ochranný koš, který se bude montovat na stávající venkovní požární žebřík dle požadavku zadavatele. Výkres koše je na přiloženém výkrese (je přesně podle 3.1.3 ČSN EN 14396). Materiál – žárový pozink.

Dotaz č. 2

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11.2.2025 je vysvětlen dotaz č. 8:

Dotaz č. 8

V soupisu prací: „Příloha č. 2_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ v oddílu 02 - Stavební úpravy, část 767 Konstrukce zámečnické jsou uvedeny položky č. 536 a č. 537 pro dodávku a montáž revizních dvířek, tyto revizní dvířka jsem nikde nenalezli v projektové dokumentaci specifikovaný pro řádné ocenění.

Doplní zadavatel specifikaci pro výše uvedené položky č. 536 a č. 537 pro řádné ocenění?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8

Revizní dvířka se osadí v místech, kde jsou osazeny provzdušňovací ventily a čistící kusy kanalizace, kde se zakryjí uzavírací ventily vytápění a v místech, kde dochází k rizikovým napojení na stávající rozvody TZB.

Výše uvedená odpověď nesděljuje specifikaci revizních dvířek pro řádné ocenění (rozměry, materiálové a barevné provedení).

Doplní zadavatel specifikaci pro výše uvedené položky č. 536 a č. 537 pro řádné ocenění?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Většina informací je v popisu položek:

539 Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2

540 Dvířka revizní 400x400 bílá

Doplňujeme materiál – bílý plast.

S ohledem na výše uvedené dochází společně s uveřejněním Vysvětlení a doplněním Výkresu – Ochranný koš na stávající požární žebřík ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 99 ZZVZ, konkrétně k doplnění níže uvedené přílohy. Uvedená podoba dané přílohy je uveřejňována společně s tímto Vysvětlením, a to pod názvem:

- Výkres – Ochranný koš na stávající požární žebřík

Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni Přílohu Výkres – Ochranný koš na stávající požární žebřík reflektovat ve svých nabídkách.

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena do **28. 03. 2025 do 10:00 hodin.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být (pokud jsou požadované) dokumenty předložené dle výše uvedené ZD ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoli ve znění předcházejícím.

V Mělníku dne: shodné s datem el. podpisu

Mgr. Vladimír Wasyliw
ředitel

Přílohy:

Výkres – Ochranný koš na stávající požární žebřík