

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO / DIČ	75030926
Adresa sídla	Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Pavel Rusý, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK BENEŠOV
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 4. 3. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazu včetně přesného znění žádostí.

Dotaz č. 1:

Žádáme o předložení projektové dokumentace na elektroinstalační práce dle vyhláška č. 131/2024 Sb. Výkresy rozvaděčů silnoproudu a projekt Měření a regulace, který bude odpovídat této vyhlášce. Zakázka je zadávána standartním způsobem, předané podklady však nyní odpovídají spíše režimu Design and Build.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k předmětnému dotazu odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, zejména odpověď č. 2. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s původní vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Dotaz č. 2:

Žádáme o bližší specifikaci výplně zábradlí Z8 – kompaktní desky s bílým jádrem, případně prosíme o referenční výrobek.

Odpověď č. 2:

Toto zábradlí je definováno pro ocenění dílenskou dokumentaci v půdorysech 1. a 2.NP, tabulce zámečnických výrobků, řezu H-H (D.1.1, ASR).

Dotaz č. 3:

Žádáme o upřesnění požadavků na zelenou střecha:

- 1) Na ploše zelená střecha + FV bychom potřebovali znát rozmístění panelů na střeše.
- 2) Jsou možné záměny za jiný systém stojek Novotegra?
- 3) Ze zaslané PD nelze jednoduše stanovit množství substrátu – ve výkazu výměr je uvedena mocnost substrátu min. 155 mm, ale z PD vyplývá, že střecha má být horizontálně zarovnána, což díky spádům v některých místech může být až cca 300 mm substrátu. Naše doporučení je i za cenu horizontální nerovnosti zachovat všude stejnou mocnost, tj. 155 mm. (jednotnost vegetace, stejnoměrné zatížení střechy atd.).

Odpověď č. 3:

K předmětným dotazům uvádí zadavatel následující:

- 1) Viz část PD D.1.4. d_SIL-SLP.
- 2) Montážní systémy pro FV musí odpovídat technickým parametrům definovaných v PD.
- 3) Množství substrátu lze jednoznačně stanovit z v půdorysech naznačeného spádování, řezů. S nestejnoměrným zatížením střechy je v SKŘ počítáno. Za účelem PD požadovaného vytvoření rozmanitého biotopu na střechách je různorodost mocnosti substrátu zcela nezbytná.

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci kompaktní desky s bílým jádrem umístěné na podlaze, případně prosíme o referenční výrobek.

V místě pod kompaktní deskou bude odlišná skladba podlahy P01, prosíme o detail přechodu lina a kompaktní desky a tloušťky skladeb v tomto místě.

Ve výkazu výměr kompaktní deska s bílým jádrem umístěná na podlaze nebyla nalezena.

Odpověď č. 4:

Tyto desky jsou definovány v půdorysu 1.NP, skladba podlahy v místě desek je lehce upravená skladba podlahy P01 s jediným rozdílem v tl. skladbou P01 předepsaného litého cementového samonivelačního potěru. Jeho tl. pod deskami bude místo 70ti jen 55 mm. Detail přechodu lina a kompaktních desek závisí na postupu prací. Pokud dojde před položením vinylu k nalepení kompaktních desek, bude současně s položením desek vytvořena ukončovací hrana podlahy. Doplněno do VV, viz příloha „2025.03.07_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xlsx“ a „2025.03.07_ZZS SK Benesov_celek slepy rozpočet.xml“.

S ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mj. uveřejňuje aktualizovanou přílohu - Soupis prací a výkaz výměr. Dodavatelé pro účely podání nabídek využít tento aktualizovaný dokument.

Vzhledem k aktualizaci přílohy - Soupis prací a výkaz výměr a doplnění dalších rozhodujících skutečností zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 7. 4. 2025 v 10:00 hodin.

Příloha – Soupis prací a výkaz výměr (slepý rozpočet) – aktualizovaný ke dni 7. 3. 2025

V Praze dne 7. 3. 2025

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář
zástupce zadavatele