

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Soupis prací SO 251.2 obsahuje níže uvedenou položku:					
	40	783 162	C H R	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM	M 2	0,000
	Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětná položka má nulové množství. Žádáme zadavatele o odstranění bezpředmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.					
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací.					
	- položka č.40/783162.CHR (bez výměry) - položka odstraněna					
	- položka č.38/76799R1.OKK - doplnění textů: "včetně kompletní povrchové úpravy (viz PD)", "včetně zpracování VTD chrliče" a "včetně zpracování VTD chrliče" do popisu položky					
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku:					
	14	1718 0	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Z M3	1 734,430
	PD ani popis položky neobsahují žádnou technickou specifikaci požadovaného materiálu a ani není jasné kam přesně se tento objem má ukládat. A) Žádáme o určení, kam přesně se do zemního tělesa má tento objem uložit. B) Žádáme o doplnění přesné technické specifikace požadovaného materiálu do popisu položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.					
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Zadavatel sděluje, že předmětem položky jsou dosypávky mimo krajnice, které je označeny a popsány ve vzorovém příčné řezu SO 101.2. Zadavatel považuje zadávací dokumentaci za úplnou a jasnou a v tomto bodě ji nijak nemění.					

Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku:					
26	4513 1A	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	25,743
$171,620 * 0,150 = 25,743 [A]$					
PD ani popis položky neobsahují žádnou technickou specifikaci požadovaného materiálu a ani není jasné kam přesně se tento beton má ukládat. A) Žádáme o určení, kam přesně se má tento objem uložit. B) Žádáme o doplnění přesné technické specifikace požadovaného materiálu do popisu položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel sděluje, že položka řeší podkladní vrstvu pod dlážděnou krajnicí, specifikace je uvedena v čl. e.3) technické zprávy SO 101.2. Zadavatel považuje zadávací dokumentaci za úplnou a jasnou a v tomto bodě ji nijak nemění.					

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je uchazeč, který je zařazen v DNS oprávněn uzavřít Smlouvu o společnosti; tzv. Sdružení například z kapacitních či jiných důvodů s jiným dodavatelem, který zařazen v DNS není, a to na konkrétní jednotlivý minutendr nikoliv všeobecně na DNS? Pokud k tomuto uchazeč oprávněn není, žádáme zadavatele o zdůvodnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Sdružení nemůže podat nabídku se společností, která není zařazena do DNS. Takový účastník nemá schválenou potřebnou kvalifikaci uvedenou v ZD. Není teda uveden na profilu Zadavatele v daném DNS a nelze ho tedy do DNS přiřadit bez přechozího zavedení. Doporučujeme, aby účastník, který není zaveden v DNS, zažádal o zařazení do DNS. V případě, že bude účastník zaveden před lhůtou pro podání nabídek, můžou zavedení účastníci podat společnou nabídku k dané soutěži

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Může poté člen sdružení, provádět i vyhrazené činnosti k provedení v rámci DNS jako práce vlastní kapacitou? Pokud nemůže, žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč nelze.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Pokud se jedná o člena sdružení, který je zařazen v DNS, tak lze. Pokud jde o člena mimo DNS, tak viz odpověď č. 4

	PS: Vyhrazené činnosti nelze dále provádět poddodavatelsky.
--	---

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je uchazeč, který je zařazen v DNS oprávněn uzavřít Smlouvu o společnosti / Sdružení například z kapacitních či jiných důvodů s jiným uchazečem, který je taktéž v DNS zařazen, a to na konkrétní jednotlivý minutendr nikoliv všeobecně na DNS? Pokud k tomuto uchazeč oprávněn není, žádáme zadavatele o zdůvodnění
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, toto je umožněno bez omezení

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Neoceněný soupis.zip

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 02. 04. 2025 v 9:00, předpokládaná hodnota zakázky se nemění.