

Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
ID: qwcnts7



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/040412/2023	LCR0024290/2023	01.06.2023
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Miroslav Vašíček	724524649	956 954 401	E-MAIL
			miroslav.vasicek@lesycr.cz

Věc: Vyjádření ke společnému řízení „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“

Lesy České republiky, s. p., Správa toků- oblast povodí Vltavy, od Vás obdržely žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené akce ke společnému řízení.

Jedná se o přípravu rekonstrukce stávající silnice II/603 v úseku obce Sulice – Hlubočinka od křižovatky ulic Hlavní x Slunečná na konec obce Kamenice, kde končí před stávajícím mostem 603-012. Rekonstrukce spočívá v obnově konstrukčních vrstev vozovky II/603 a úpravu navazujících ploch v minimálním možném rozsahu, obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (snesení) mostů ev. č. 603-010 a ev.č.603-011 a jejich nahrazení trubními propustky. Součástí rekonstrukce jsou základy u zastávek BUS a přestavba stávající průsečné křižovatky II/603 (ul. Hlavní) s III/00315 (ul. Jílovská) na okružní křižovatku v km 1,180 a přeložky inženýrských sítí.




K předmětné stavbě pro ÚŘ bylo vydáno vyjádření Oblastním ředitelství jižní Čechy pod č.j. LCR944/078365/2021 ze dne 27.8.2021.

V rámci akce dojde z hlediska Lesů ČR, s. p., Správa toků- oblast povodí Vltavy k dotčení drobného toku: **Šiberna** (ČHP 1-09-03-156, IDVT 10243024, ř.km.1,350) stavbou SO 105 Silnice II/603 úsek 5 – propustek 2., **Bezejmenný drobný vodní tok (PBP Kamenického potoka z Olešovic)** (ČHP 1-09-03-156, IDVT 12002077).

Po prostudování předložené projektové dokumentace sdělujeme k akci následující:

1. Stavbou nedochází k dotčení pozemků a staveb v majetku Lesů České republiky s.p.
2. V blízkosti výše uvedeného vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.

- 
3. Propustek bude proveden z betonových rámců o vnitřním průměru 2000 x 1000mm.
 4. Odláždění výtoku/vtoku propustku a koryta bude kamennou spárovanou dlažbou tl. 200 do betonu tl. 100 mm. Odláždění ukončeno betonovým prahem 300x600 mm.
 5. Budou podniknuta nezbytná opatření, aby se do vodního toku v naší správě nedostaly žádné znečišťující látky. Na stavbě musí být prostředky pro zvládnutí případné havárie
 6. Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodního toku (ne blíže než 6 m od břehové čáry koryta).
 7. Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na vodní tok bude neprodleně ohlášena správci toku.
 8. Akce bude provedena dle předložené PD, případné změny budou předloženy k opětovnému odsouhlasení.
 9. Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku a správě investora akce, případně jeho právního nástupce, který nese odpovědnost za škody způsobené při realizaci nebo provozu díla.
 10. LČR, s. p., správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku řešené akce.
 11. Před dokončením opravy propustku bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce.
 12. Po dokončení stavby budou pozemky v blízkosti vodního toku uvedeny do původního stavu.
 13. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ostatních dotčených subjektů.
 14. Parametry nových objektů budou v souladu s příslušnými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6201 (Projektování mostních objektů), TNV 75 2131 (Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích), ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními)



Toto vyjádření platí dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Poláček
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.