

LEGENDA ROZVODŮ V.O.:

stávající	nové	
—	—	kabel vedení V.O. - vrchní
—	—	kabel vedení V.O. - zemní
—	—	kabel typu CYKY-J 4x16mm ²
—	—	úložky v chráničce KOPOFLEX pr.63mm ²
—	—	zeminní drát FeZn pr.10mm ²
—	—	kabel chránička pod vjezdem/komunikací pr.110mm ²
—	—	světlo veřejného osvětlení
—	—	stĺž veřejného osvětlení
—	—	rozvedeč - zaprací místo V.O.
—	—	pojistkové skříně na bet. podp. sloupy NN
—	—	demontované zařízení VO


LEGENDA IS:

—	SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ CETIN / RUŠENÉ	—	SPÍŠKOVÁ VÝTLAKOVÁ KANALIZACE
—	SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ CETIN	—	VODOVOD / RUŠENÝ
—	SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ NEPROVOZOVANÉ CETIN	—	NN PODZEMNÍ CETIN PŘELOŽKA
—	NN PODZEMNÍ CETIN / RUŠENÉ	—	OPTICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ CETIN PŘELOŽKA
—	OPTICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ CETIN / RUŠENÉ	—	SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ CETIN PŘELOŽKA
—	NN NADZEMNÍ ČEZ / RUŠENÉ	—	SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ CETIN PŘELOŽKA
—	NN PODZEMNÍ ČEZ / RUŠENÉ	—	NN PODZEMNÍ PŘELOŽKA ČEZ
—	VN PODZEMNÍ ČEZ / RUŠENÉ	—	VN PODZEMNÍ PŘELOŽKA ČEZ
—	VVN NADZEMNÍ ČEZ	—	NN PODZEMNÍ PŘELOŽKA ČEZ PROVIZORNÍ
—	SPÍŠKOVÁ KANALIZACE	—	VN PODZEMNÍ PŘELOŽKA ČEZ PROVIZORNÍ
—		—	VODOVOD PŘELOŽKA
—		—	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA:

Elektrické napájení: 3-PEN, AC 50 Hz, 230V/400V
Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 3
od 411 Ochranné opatření - automatickým odpovím od zdroje
od 412 Ochrana před přímým dotykem živých částí - základní izolace živých částí - plešáčkami, kryty, zábrannou a ochrannou polohou.
od 413 Ochranné opatření - doplňková izolace, kryty, plešáčkami
od 414 Ochranné opatření - ochrana malým napětím SELV a PELV
od 415 Doplňková ochrana - průvodič chráněná, doplňková izolace a ochranné pospojování

PRÁCE V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ, JINÝCH SPRÁVČÍ SÍTÍ MUSÍ BYT PROVÁDĚNÝ ROUČE A NA MÍSTNÍM OPATŘENOSTI.
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NOVOHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MUSÍ BYT PROVÁDĚNO DLE ČSN 78005 A PLATNÝCH
VYJÁDŘENÍ SPRÁVČÍ POUKLOUČNÝCH ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ KOLIZE TRASY KABELŮ V.O. S VEŘEJNÝMI JINÝMI
SPRÁVČÍ DOBŘE V KOLIZNÍ TRASY KABELŮ V.O. V PŘÍPADĚ KOLIZE ZÁKLADU STODÁRU V.O. S KABELY JINÝMI
SPRÁVČÍ DOBŘE V ZÁKLADU V.O. PRO TYTO KABELY V ZÁKLADU STODÁRU
STAVUJÍCÍ NEVÝHODNÉ SITUACE MUSÍ BYT PŘED JAKÝMSTĚK STAVĚNÍ PRÁCI VYTVOŘEN ZA ÚČASTI
PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVČÍ SÍTÍ A TOTO VYTVOŘENÍ JE NUTNÉ UDRŽOVAT PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY.



NAZEV STAVBY: II/261 A III/26124 LIBĚCHOV - HRANICE KRAJE, REKONSTRUKCE; 1. ČÁST (EXTRAVILÁN A JEŠOVICE)			
OBJEDNATEL: Středočeský kraj Středočeský kraj ZBOROVSKÁ 811/11 150 21 PRAHA 5			
ZHOTOVITEL: SPOLČNOST AFSAG-PRISMOTT			
VEDOUcí SPOLČNOSTI: AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRO 1275/13 140 00 PRAHA 4	ÚČASTNÍK SPOLČNOSTI: SAGASTA SAGASTA s.r.o. NOVOBYSTRICKÁ 1010/14 140 00 PRAHA 4	ÚČASTNÍK SPOLČNOSTI: PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS, spol. s r.o. OSVOVÁ 717/20 140 00 PRAHA 4	ÚČASTNÍK SPOLČNOSTI: MOTT MACDONALD MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o. NÁRODNÍ 984/15 110 00 PRAHA 1

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. JAN VANĚK	VYPRACOVÁVÁ: TOMÁŠ ŠVESTÁK	ZHOTOVITEL: AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRO 1275/13 140 00 PRAHA 4 TEL.: +420 277 005 500 www.afry.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: TOMÁŠ ŠVESTÁK	KONTROLOVÁVÁ: TOMÁŠ ŠVESTÁK	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SILNICE II/261		
SITUACE		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST: D.4.1	PŘÍLOHA C: 5
DATUM: 3/2024		
STUPEŇ: PDPS		
MĚŘÍTKO: 1:250		
C. ZAKÁZKY: 2020/0211		