

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO / DIČ	75030926
Adresa sídla	Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Pavel Rusý, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK BENEŠOV
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 3. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazů včetně přesného znění žádostí.

Dotaz č. 1:

K níže uvedeným položkám chybí projektová dokumentace, nikde se nedá vyčíst tloušťka betonových a živičných vrstev a jakým způsobem mají být provedeny podkladní vrstvy (tloušťka, druh použitého kameniva, nutnost hutnění). Projektová dokumentace neobsahuje ani vzorové řezy komunikací. Žádáme o doplnění PD.

933	SO02	581200001RA0	Zpevněné plochy - plocha carportu - venkovní CB litá betonová podlaha kartáčovaná, komplet skladba vc. podkladu a zem. prací	m2	277,24
			dle v.c. 09		0,00
			31,63*8,765		277,24
939	X01	573400012RAR	Komunikace z jemné živičné asf. směsí, komplet skladba vc. zem. prací a obrub z L profilu	m2	888,00
			dle koo sit.		0,00
			888		888,00
940	X01	581200001RA0	Zpevněné plochy - venkovní CB litá betonová podlaha kartáčovaná, komplet skladba vc. podkladu a zem. prací	m2	953,23
			dle v.c. 03		0,00
			48,83-(3,0*0,41+2,867*0,41*4)		42,90
			22,802-(1,4*0,41+1,267*0,41*5)		19,63
			dle koo sit.		0,00
			261,24-		228,94
			0,41*(4,7+3,0*4+2,425+2,035+1,33*6+2,32+7,33*2+3,0*4+7,33*2+3,0*2)		661,77
			661,765		

941	X01	591040032RAB	Zpevněné plochy - přístupové plochy kolem objektu - ohrady v cb podlaže ze zatravnovací dlažby, komplet skladba vc. podkladu a zem. prací	m2	41,40	
943	X01	591040033RAR	Zpevněné plochy - zasakovací rošty, zatravnovací dlažba, komplet skladba vc. podkladu, obrub a zem. prací (viz ASR-C_04)	m2	327,83	
944	X01	591040033RBR	Zpevněné plochy - zasakovací rošty, zatravnovací dlažba zasypaná šterkem, komplet skladba vc. podkladu, obrub a zem. prací	m2	97,00	

Odpověď č. 1:

Zadavatel odkazuje na své předchozí vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, odpovědi č. 1.

Dotaz č. 2:

Jakou výměru u položek viz níže tvoří zasakovací rošty a jakou zatravnovací dlažba, děkuji za odpověď.

943 X01 591040033RAR Zpevněné plochy - zasakovací rošty, zatravnovací dlažba, komplet skladba vc. podkladu, obrub a zem. prací (viz ASR-C_04) m2 328

944 X01 591040033RBR Zpevněné plochy - zasakovací rošty, zatravnovací dlažba zasypaná šterkem, komplet skladba vc. podkladu, obrub a zem. prací m2 97

Odpověď č. 2:

Zasakovací rošty jsou součástí obou položek, v jednom případě nejsou a v druhém jsou zasypané šterkem.

Dotaz č. 3:

V posledním VV ze dne 7. 3. 2025 byla doplněna položka č. 146.1, kde je použita kompaktní deska s bílým jádrem, dle PD má být použita deska tl. 15 mm.

146. 1	SO01	632922999RTR	Podlaha z kompaktních desek s bílým jádrem, komplet – dle popisu v pd <i>podlaha pod sch v 1.np</i>	m2	10,95	
-----------	------	--------------	--	----	-------	--

Stejná deska má být dle PD použita i jako výplň zábradlí Z8, jak bylo upřesněno v DI č. 7, dotaz č. 2.

Tyto kompaktní desky s bílým jádrem se však vyrábí pouze do tl. 13 mm. Desky s větší tloušťkou mají černé jádro.

Lze do podlahy použít desku s černým jádrem tl. 15 mm a na zábradlí desku s bílým jádrem v tl. 13 mm nebo zadavatel trvá na použití desek ve stejné tloušťce? Pak by musely být použity obě desky s černým jádrem.

Odpověď č. 3:

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že desky s bílým jádrem se vyrábí pouze do tl. 13 mm, což se nezakládá na skutečnosti. Zadavatel trvá na použití kompaktních desek s bílým jádrem, tl. 15 mm.

Zadavatel závěrem dodává, že toto vysvětlení zadávací dokumentace není změnou nebo doplněním zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.

V Praze dne 14. 3. 2025

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář
zástupce zadavatele