



SCHÉMA VÝZTUŽE MOSTU


PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:50



MATERIÁLY

BETONY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLADY

ŽB STĚNY RÁMU

PŘEDPJATÁ NOSNÁ K-CE (PŘÍČEL RÁMU)

C35/45 XC4, XD3, XF2

C35/45 XC4, XD3, XF2

C35/45 XC4, XD3, XF2

(CZ,F.1.2) - Cl 0,2; Dmax 22 - S3

(CZ,F.1.2) - Cl 0,2; Dmax 22 - S3

(CZ,F.1.2) - Cl 0,1; Dmax 22 - S3

OCEL

B 500B

KRYTÍ:

NOMINÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADU

MINIMÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADU

NOMINÁLNÍ KRYTÍ STĚNY RÁMU

MINIMÁLNÍ KRYTÍ STĚNY RÁMU

NOMINÁLNÍ KRYTÍ PŘÍČLE RÁMU

MINIMÁLNÍ KRYTÍ PŘÍČLE RÁMU

60 mm

50 mm

55 mm

45 mm

55 mm

45 mm

POZNÁMKY

- KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ VIZ PŘÍLOHA "DETAILY"
- KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE TP 261-INTEGROVANÉ MOSTY
- VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 20/20 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- ZA ÚČELEM DOKONALÉHO PROBETONOVÁNÍ KONSTRUKCE NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY MEZERA MEZI SOUBĚŽNÝMI POLOŽKAMI BYLA MENŠÍ NEŽ 35 mm.
- PRO PŘÍPADNÉ SVAŘOVÁNÍ VÝZTUŽE PLATÍ TP 193
- STYKOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ULOŽENA NA SRAZ

AKCE

II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5
IČO: 000 690 01 DIČ: CZ000 690 01

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST AFSAG-PRISMOTT
zastoupená Společníkem 1: AFRY CZ s.r.o.

AFRY CZ s.r.o.

SÍDLO: MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4, MICHLE
IČO: 45309605 DIČ: CZ45309605

SAGASTA s.r.o.

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

SÍDLO: OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
IČO: 46974806 DIČ: CZ46974805






Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

SÍDLO: NÁRODNÍ 984/15, 110 00 PRAHA 1
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

MOTT
MACDONALD

M
M

D
SO 201

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		<div>SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv</div> <div>PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Svatopluk ZOBEL				
VYPRACOVAL		Ilona SYNKOVÁ				
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ: STŘEDOČESKÝ K.Ú.: KLUK, POLABEC				DATUM	7/2024	
NÁZEV AKCE:					FORMÁT	6 A4
II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014 SO 201 Most ev. č. 611-014 Poděbrady					MĚŘITKO	-
					ÚČEL	PDPS
					ČÍS. ZAKÁZKY	22081
					ARCHIVNÍ ČÍS.	201_12_SVM
NÁZEV PŘÍLOHY:					ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
SCHÉMA VÝZTUŽE MOSTU						12