

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR947/053678/2023	731	24.04.2023
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Kulháněk	956 953 410	606 081 096	
			E-MAIL
			tomas.kulhanek@lesy-cr.cz

Stanovisko správce vodního toku k akci „II/611 Poděbrady, most ev. č. 611-014“

Č.H.P.: 1-04-04-017 IDVT: 10185548 Ř.KM: 1,080

Zpracovatel: Ing. Kovářová Jana ze dne: 27.3.2023 Investor: Středočeský kraj

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správce vodního toku Sokolečská strouha souhlasí s vydáním společného povolení pro územní a stavební řízení pro výše uvedenou akci za předpokladu dodržení předložené projektové dokumentace a následujících podmínek.

- V rámci výše uvedené akce bude provedena kompletní přestavba dvoupolového mostu na jednopolový tak, aby se zlepšily odtokové poměry v místě mostu. Uvedený most se nachází na upraveném vodním toku Sokolečská strouha v k.ú. Kluk a Polabec. Nové řešení mostního objektu zvýší kapacitu mostního otvoru, a především eliminuje střední podpěru mostu, která je nežádoucí při povodňových průtocích, kdy může zhoršovat odtokové poměry v území. Na vodním toku bude provedeno opevnění z lomového kamene do betonového lože včetně vyspárování a opatření betonovými prahy.
- Opevnění dna a svahů bude provedeno přesně dle projektové dokumentace za respektování sklonu svahu s plynulým navázáním na okolní terén břehu. Opevnění bude provedeno z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů vodního toku. Nové opevnění bude plynule navazovat na stávající opevnění.
- Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 736201 Projektování mostních objektů a ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Navrženými úpravami na vodním toku nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a nesmí docházet ke vzduť na toku v úseku nad stavbou.
- Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven při zvýšených průtocích či vydatných srážkách. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. V případě, že dojde k zanesení toku použitým materiálem nebo dojde k jiné škodě na majetku v naší správě na vodním díle, požadujeme odstranění naplavenin nebo opravu škod na náklady subjektu provádějícího výše uvedenou akci.

- Při výstavbě nesmí dojít k poškození upraveného vodního toku a břehového porostu.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění.
- Opevnění bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození tohoto opevnění vlivem klimatických činitelů, investor stavby bude čistit případný nános v místě stavby.
- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci.
- Platnost tohoto vyjádření je pouze dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Morkus
vedoucí správy toků
Správa toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.