

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

19.03.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0336/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29 - 30 k veřejné zakázce „III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
29.	Dovolujeme si tímto požádat Zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V Technické zprávě SO 201 je uvedeno následující: Korozní průzkum Most byl podle korozního průzkumu (Jeku, s.r.o., únor 2021) zařazen do stupně ochranných opatření č. 3 dle TP 124 „Základní ochranná opatření proti omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“. Nicméně zpracovatel korozního průzkumu vycházel z aktuálních dat pořízených v místě budoucího mostu. Korozní průzkum nezohledňuje podmínku, že v místě nového mostu bude realizována investiční akce SŽ RS1 VRT Praha – Běchovice – Poříčany. Budoucí VRT bude elektrifikována, a tedy vysoce pravděpodobným zdrojem bludných proudů. Protože je nyní složité budoucí množství bludných proudů odhadnout, projektant dle TP 124 čl. 4.3.3 zařazuje mostní konstrukci do stupně ochranných opatření č. 4 dle TP 124 „Základní ochranná opatření proti omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“. Způsob ochrany spočívá v kombinaci primární ochrany a případné sekundární ochrany dle TP a konstrukčních opatření dle TP bez požadavku na provaření výztuže pomocnými bodovými svary. Hlavní zásady ochrany proti účinkům bludných proudů jsou: - na úrovni primárních ochrany: Stanovení kvality betonů: Navržený beton bude odpovídat dle ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1. Pro spodní stavbu se požadují betony se zvýšenou kvalitou ve smyslu TP 124 MD ČR. Pro nové ŽB konstrukce ve styku se zemí a s ohledem na stanovenou životnost stavby se navrhuje krytí výztuže ve výši alespoň 50 mm při zachování definované vodonepropustnosti 30 mm. - na úrovni sekundárních ochrany: Z hlediska ochrany stavby před bludnými proudy se nestanovuje požadavek na aplikaci sekundárních ochrany. V případě, že budou tyto isolační systémy navrženy, budou využity jako podpora primární ochrany. Dotaz: S ohledem na výše uvedené má tedy Uchazeč předpokládat, že předpínací výztuž nosníků ze ŽB bude ve stupni PL2 a dále, že nebude potřeba vodivě spojit ani betonářskou výztuž spodní stavby, ani mostovky,

	nebude potřeba realizovat vývody pro měření bludných proudů a Zadavatel nebude vyžadovat žádná speciální měření bludných proudů?
	Vysvětlení ZD:
	V případě zařazení mostní konstrukce do stupně vlivu prostředí zpracovatel PDPS postupoval dle TP 124 článku 4.3.3. Protože budoucí VRT SŽ RS1 VRT Praha – Běchovice – Poříčany nebyla a ani nemohla být ve stávajícím měření korozního průzkumu zohledněna a zároveň se trať nenachází v těsné blízkosti mostu, ale pouze v jeho okolí, byla na základě těchto skutečností mostní konstrukce zařazena do stupně ochranných opatření č.4. Na základě výše uvedeného bude tedy nutné předpínací výztuž ochránit na stupeň PL2 dle ČSN EN 1992-2. V rámci RDS bude nutné ve spolupráci se specializovaným pracovištěm vypracovat projekt na ochranu konstrukce proti bludným proudům, který bude zahrnovat zařízení pro měření bludných proudů. Projekt bude koordinován s technologií výstavby budoucího zhotovitele (prefabrikované nosníky a jejich vyztužení apod.) Položka byla doplněna do soupisu prací.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
30.	Vážený Zadavateli, dne 6. 3. 2025 jsme odeslali žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Doposud jsme na náš dotaz neobdrželi žádnou odpověď. Chceme se proto, jako Účastník tohoto výběrového řízení zeptat, zda Zadavatel uveřejní odpověď na náš dotaz.
	Vysvětlení ZD:
	Zodpovězeno viz vysvětlení ZD č. 29

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **08.04.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **111 556 788,13 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: Soupis prací akt v30

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval