

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
IČO:	00640930
Sídlo:	K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zastoupená:	Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel
Název veřejné zakázky:	ISŠT Mělník – přestavba domova mládeže na učebny – zhotovitel
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P25V00000102
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 18. 03. 2025 vysvětlení dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci v pdf výkresu: D.1.1.S14 Podhledy 1,2.NP pro místnost 229 Učebna a ve výkresu: D.1.1.S15 Podhledy 3,4.NP pro místnost 301 až 304 Učebny a 401 až 404 Učebny jsou uvedené akustické podhledy Cleaneo 6/18 R (65 mm, MV), tak jako v TZ – pdf soubor: zprava-cukrovar-stavebni v odstavci Akustika na straně 13 ... „Na akustický podhled nově navržených učeben bude použit sádrokarton Cleaneo 6/18 R o rozměru 1998 mm x 1188 mm x 12.5 mm s akustickou tkaninou min 20 mm minerální vlna.“ ...

Avšak v soupisu prací v excel souboru: Příloha 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaze výměr je v oddílu „02 – Stavební úpravy“ uvedena položka č. 171: deska akustická perforovaná (deska akustická ze speciálně konstruovaného kartonu tří-vlnná překřížená vyplněná jemným křemičitým pískem pro konstrukce podlah, stěn a stropů tl 15 mm). Tato deska odpovídá dle R položky panelu akustickému řady Ecophon SOLO.

Opraví zadavatel v soupisu prací správnou položku pro řádné ocenění akustického podhledu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Při výpočtu dozvuku místnosti je nutné zadat konkrétní stavební prvky (včetně obchodní značky), jinak nelze uspokojivě spočítat a nelze dosáhnout stanoviska KHS. Při výpočtu dozvuku byly použity desky Cleaneo 6/18.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, není možné stanovit konkrétní obchodní značku, neboť v souladu s § 89 ZZVZ není-li to odůvodněnou předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit

nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky.

Z tohoto důvodu je ve výkazu výměr položka popsána obecněji. Zadavatel v projektové dokumentaci uvedl obchodní značku položky, tak aby lépe definoval předmět poptávaného plnění. Zadavatel požaduje nacenit položku dle vlastního uvážení, resp. výběru konkrétní desky, cílem je optimalizace dozvuku v místnosti a lze použít několika akustických desek (v tomto případě perforovaných) různé struktury či materiálu i tloušťky (12,5-15 mm). Zadavatel požaduje bílou barvu desky na povrchu. V položce 601 je ještě obsaženo odborné posouzení před měřením dozvuku, resp. objednáním konkrétní desky, aby dozvuk s použitou deskou byl vyhovující.

Dotaz č. 2

V soupisu prací v excel souboru: *Příloha 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaze výměr* jsou v oddílu „02 – Stavební úpravy“ uvedeny položky č. 167 a č. 168:

168	K	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	273,900
	PP		Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou		
	VV		121*2		242,000
	VV		31,9		31,900
	VV		Součet		273,900
169	M	59036253	<i>lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m</i>	m	287,595
	PP		lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m		
	VV		273,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		287,595

Výše uvedené položky nekorrespondují s požadovaným akustickým podhledem dle PD: Cleaneo 6/18 R (65 mm, MV), protože tento akustický podhled se nenapojuje na obvodovou lištu. Domnívám se tedy, že výše uvedené položky č. 168 a č. 169 nemají být součástí soupisu stavebních prací.

Odstraní zadavatel ze soupisu prací nepotřebné výše uvedené položky č. 168 a č. 169?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Položky 168 a 169 jsou součástí stavebních prací. Zadavatel požaduje nacenit položky dle ceníku URS.

Na základě výše uvedeného nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je zachována, tj. lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 03. 2025 v 10:00 hod.**

V Mělníku dne: shodné s datem el. podpisu

Mgr. Vladimír Wasyliw
ředitel