



LEGENDA ČAR :

	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP-HT)
--	--------------------------------------

LEGENDA :

WC	mísa záchodová závěsná + montážní souprava pro WC
U	umyvadlo keramické + ZU
VÝ	výlevka keramická závěsná se sklopnou mříží + ZU
D1	dřez nerezový + ZU
D2	dřez nerezový + ZU
D3	dřez nerezový + ZU
ZAŘÍZENÍ GASTRO	
M	myčka na nádobí - napojit přes sifon HL 400
KO	konvektomat - napojit přes sifon HL 400
ZV	změkčovač vody - napojit přes sifon HL 400
OŽ	odtokový žlab nerezový

POZNÁMKA KANALIZACE:

- Připojovací potrubí z nových zařizovacích předmětů a zařízení GASTRA bude napojeno na stávající stoupační potrubí "S1" "S3" "S8".
- Dále bude připojovací potrubí napojeno na nové stoupační potrubí "K1" "K7" "K8" "K9". Stoupační potrubí bude vyvedeno pod strop, kde bude osazen přívzdušňovací ventil HL900 (stoupačka "K9" bude zaslepena), nad podlahou 1NP bude na stoupačkách osazena čistící tvarovka. Ventil a ČT musí být přístupné přes revizní dvířka.
- Bude ověřeno využívání původního stoupačního potrubí "S5" v 2.NP - v případě nevyužívání bude potrubí demontováno. Dále bude demontována stoupačka "S6" a veškeré připojovací potrubí rušených zařizovacích předmětů v 1NP.
- SPÁDY, KRYTÍ - krytí svodného potrubí pod základovou deskou je min. 150 mm, ve volném terénu 800 mm, svodné potrubí vedeno ve spádu min. 2%, připojovací potrubí ve spádu min. 3%.
- Z důvodu zvětšení tloušťky podlahy v nepodsklepené části objektu bude ležaté potrubí v této části provedeno jako nové - v jiné hloubce a jiným spádem, v trase původního potrubí. Na trase ležatého svodu umístěna revizní šachta, kde je na potrubí osazena čistící tvarovka. Nově bude provedeno i potrubí vedené v násypu klenby nad podsklepenou částí objektu.
- Přípojné body GASTRO budou upřesněny při realizaci v koordinaci s dodavatelem zařízení.

investor:	SOU a PrŠ Kladno - Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno	vypracoval:	Ing. Ivana Jedličková
místo stavby:	Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov	kontroloval:	Helena Nováková
akce:	Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice - Objekt 2 - Kladno Švermov	číslo zakázky:	23.044
část:	D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA	datum:	09 / 2023
výkres:	KANALIZACE 1NP	měřítko:	1:50
		formát:	6xA4
		stupeň:	DPS
		číslo:	04

ABNOVA s.r.o.
projektování kancelář
Wolkrova 766, Libušín 27306
tel. 605216429 mail: novak.helena@volny.cz
IČ: 26017016 DIČ: CZ26017016

