



POZNÁMKY :

- v nejnižších místech soustavy osadit vypouštěcí kohouty DN15
- v nejvyšších místech osadit automatické odvzdušňovací ventily DN10
- ležatá potrubí v rámci 1.NP vedena v podlaze, připojení těles ze stěny
- všechna tělesa připojena Cu 15x1
- u všech otopných těles je třeba nastavit správnou hodnotu předregulace na termostatickém ventilu

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ - STROJOVNA, NOVÁ VĚTEV 1.NP
- - - VRATNÉ POTRUBÍ - STROJOVNA, NOVÁ VĚTEV 1.NP

investor:	SOU a PrŠ Kladno - Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno	vyracoval:	Ondřej Batelka	ABNOVA s.r.o. projekční kancelář Wolkerova 766, Libušín 273 06 tel. 605216429 mail: novak.heleno@volny.cz IČ: 26017016 DIČ: CZ26017016
místo stavby:	Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov	kontroloval:	Helena Nováková	
akce:	Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno - Vrapice - Objekt 2 - Kladno Švermov	číslo zakázky:	23.044	
časť:	D.1.4.4 - VYTÁPĚNÍ	datum:	09 / 2023	
výkres:	1.NP	měřítko:	1:50	
		formát:	6x4	
		stupeň:	DPS	
			číslo:	03