

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	32812-1		
Název mostu:	Most přes řeku Cidlinu za obcí Dobšice		
Místní název:	most přes Cidlinu		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 32812		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.106 km	Staničení na úseku: 0.397 km	
Rok postavení:	1988		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Nymburk		
Obec (MČ):	Dobšice		
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Kolín, cestmistrovství Radovesnice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 19.0\text{ t}$ $V_r = 41\text{ t}$ $V_e = 98\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 3		Délka přemostění: 48.60 m	Délka NK: 51.09 m
Šikmost: Levá 77.78 g		Volná šířka: 9.70 m	Celková šířka mostu: 10.20 m
Plocha mostu: 521.12 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -682157 Y: -1045437	WGS: 50.137151°N 15.266438°E
Popis spodní stavby: Opěry: ze ŽB B250. Pilíře: z betonu B170, úl. práh ze ŽB B250.			
Popis nosné konstrukce: Třípolová konstrukce, v každém poli 9ks předpjatých PREFA nosníků typu KA-73, dl. 18m ve středním poli. V krajních polích jsou nosníky kráceny na dl. 16m. Dilatace GHH A 30 na obou koncích mostu.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 5.50 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.04 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 1.00 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton Délka: 10.25 až 10.25 m Šířka: 1.75 až 1.75 m Výška: 1.20 až 1.25 m		
-	Počet: 2 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Prostý beton Délka: 11.56 až 11.56 m Šířka: 1.25 až 1.25 m Výška: 4.34 až 4.34 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 14.70 m Kolmá světlost: 13.80 m Konstrukční výška: 0.85 m Rozpětí: 15.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezanadný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 16.70 m Kolmá světlost: 15.70 m Konstrukční výška: 0.85 m Rozpětí: 17.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezanadný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.25 m		

Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.30 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Levostranné zábradelní svodidlo a na straně chodníku ocelové zábradlí se svislou výplní.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: V chodníku jsou kabelové chráničky.	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný		Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 12.10.2023			
Reprodukční pořizovací hodnota: 2873374.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 6.12.2024 12:36 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.			

