

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

01.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0077/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/10614 Konopiště, most ev.č. 10614-2“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Rádi bychom požádali zadavatele o zpřesnění specifikace mostního zábradlí (pol. 9112B1R). V historickém areálu Konopištského zámku se nachází velké množství zcela rozdílných kovových prvků. S ohledem na to, že vzhled a provedení zábradlí má být předmětem budoucích jednání, je určení jeho ceny velmi nepřesné a může způsobit neporovnatelnost nabídek.
	Vysvětlení ZD: Uvádíme aktualizovanou technickou specifikaci pro zábradlí. - Na mostní římsě je navrženo zachytné zařízení ve formě kovového mostního zábradlí se svislou výplní. Výška horního povrchu madla zábradlí je 1,1 m nad povrchem římsy. - Sloupky jsou navrženy kamenné, tvar hranol s půdorysným rozměrem 0,4 x 0,4 m výšky 1,3 m se zaoblením v příčném směru mostu o poloměru 0,2 m. Sloupky budou navrženy v osové vzdálenosti po 2,2 m (20 ks celkem). - Výplň je navržena kovaná, z materiálu S235 s PKO dle TKP 19B. Horní úroveň zábradlí musí být ukončena kovovým madlem ve výšce 1,1 m. Madlo bude přerušeno kamennými sloupky. Po celé výšce zábradlí nesmí být nikde větší mezera než 120 mm. Na základě výše uvedené specifikace vypracuje zhotovitel referenční díl zábradlí, který bude předveden k posouzení a schválení NPÚ a KSÚS SK. V soupisu prací byla doplněna položka pro výrobu vzorového referenčního pole zábradlí 76799R. Dále byl upraven popis položky zábradlí (9112B1R) – doplněn přesný výpočet objemu kamenných sloupků, ocelové atypické kovářské práce a návrh skladby PKO. V technické zprávě byl doplněn obrázek návrhu výplně zábradlí v kap. 5.4.1, viz příloha.
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:

	V zadávací dokumentaci je uveřejněn soupis prací ve formátu XML. Poskytnutý soubor je však v neznámém formátu nebo je poškozený, neboť jej uchazeč není schopen nainportovat do žádného jím používaného kalkulačního programu. Žádáme zadavatele o prověření a uveřejnění opraveného souboru.
	Vysvětlení ZD:
	Rozpočet byl aktualizován pro cenovou hladinu OTSKP 2025, v příloze zasíláme nové verze dokumentů.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16.04.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **31 670 558,04** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **28 791 416,40** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v2

Zabradli

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval