



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

PONTEX, spol. s r.o.

Andrea Kudrnová

Bezová 1658

147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
Pla/2023/049923

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677  
M. Holan / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ  
29.11.2023

### **Rekonstrukce mostu ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany na silnici č. II/610 Svijany, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště, k.ú. Svijany a k.ú. Příšovice**

Dne 2.11.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Pontex, spol. s r.o. (10/2023) se jedná o rekonstrukci mostu ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany na silnici č. II/610 Svijany, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště, k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště, k.ú. Svijany a k.ú. Příšovice. K uvedené akci jsme vyjadřovali ve fázi územního řízení stanoviskem č.j. Pla/2021/052349 ze dne 10.12.2021. Předmětem díla je náhrada stávající nevyhovující mostní konstrukce železobetonového obloukového mostu za novou mostní konstrukci. Jedná se o opravu stávajícího silničního mostu, který kříží v ř.km cca 70,626 významný vodní tok Jizera (IDVT: 10100009) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Nová mostní konstrukce bude také oblouková s vyhovujícím šířkovým uspořádáním navazujícím na blízkou sousední mostní konstrukci č. 610/034. Realizace bude probíhat na pozemcích parc.č. 324, 69, 63/4, st. 25/2, 270, 290/4, k.ú. Svijany, pozemku parc.č. 968/1 v k.ú. Příšovice, pozemcích parc.č. 1383 a 1420/1 v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště a pozemcích parc.č. 586/2, 586/1, 868, 884/2 v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště. V rámci stavby bude provedena demolice pilíře č. 2 na pravém břehu vodního toku. Na místě původního bude postaven nový pilíř, který bude posunut o cca 1,5 m směrem do břehu, čímž dojde k navýšení průtočného profilu. Současně bude spodní hrana mostovky nové konstrukce výš, než spodní hrana původní konstrukce. Před realizací dojde ke kompletnímu odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a jejich základů. Odvodnění komunikace na mostě bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do nových uličních vpustí dešťové kanalizace. V místě stavby máme v evidenci břehovou úpravu (č. DHM 5014 - lichoběžník vegetativně zpevněný). Při výstavbě dojde ke styku s pozemky parc.č. 290/4 v k.ú. Svijany, parc.č. 968/1 v k.ú. Příšovice, parc.č. 1420/1 v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště a parc.č. 884/2 v k.ú. Loukov ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Jizery a současně částečně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při  $Q_{100}$  je na úrovni 236,24 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje..

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 690374, X: 995705.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškerý přebytečný výkopek bude skladován mimo záplavové území vodního toku Labe, stejně tak zařízení staveníště musí být umístěno mimo aktivní zónu záplavového území a v případě předpovědi povodně musí být vymístěno.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v okolí stavby.
- Po dobu výstavby požadujeme zajistit plynulý průtok vody při běžných i zvýšených průtocích.
- V korytě vodního toku nesmí být umísťovány žádné stavby, které by mohly omezit plynulost proudění vody.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové a podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Požadujeme oznámit zahájení prací na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, dále požadujeme protokolárně předat výše uvedené dotčené pozemky při zahájení i ukončení stavby. V této záležitosti se obraťte na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, tel.: 481 321 388.
- Případné změny v projektové dokumentaci v dalším stupni požadujeme konzultovat na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, p. M. Holan, tel.: 481 321 388 popř. holanm@pla.cz.
- K realizaci stavby požadujeme vypracovat Havarijní a Povodňový plán.

Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky parc.č. 290/4 v k.ú. Svijany, parc.č. 968/1 v k.ú. Příšovice, parc.č. 1420/1 v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště a parc.č. 884/2 v k.ú. Loukov), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (*nebo stavby*) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Turnov (Dana Hubáčová, tel.: 481 321 388 popř. hubacovada@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemků včetně vyčíslení ploch těchto záborů,
- pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem – 2 x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**  
PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov