



LEGENDA

- LED SVÍTLIDLO-PŘISAZENÉ např., MODUS BRSB K0375V2 2000(20W; 2150 lm; Ra80, 4000K) – 8 ks
- LED SVÍTLIDLO-PŘISAZENÉ např., MODUS BRSB K0300V6 2000(20W; 2150 lm; Ra80, 4000K) – 4 ks
- LED SVÍTLIDLO-PŘISAZENÉ např., MODUS BRSB K0480V3 (32W; 3800 lm; Ra80, 4000K) – 3 ks
- LED SVÍTLIDLO-PŘISAZENÉ např., MODUS BRSB K0375V2 (27W; 3000 lm; Ra80, 4000K) – 2 ks
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ –např. ABB TANGO– bílý
– OBSAHUJE
– SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 –ozn. 3559–A91345;
– RÁMĚČEK JEDNONÁSOBNÝ ozn.3901A–B10B
– KRYT SPÍNAČE 3558A–A561–B
– CELKEM 9 ks
- SVÍTLIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S VLASTNÍM ZDROJEM-PŘISAZENÉ, ASYMETRICKÁ OPTIKA, 3W, LED, 340 lm, IP 41, SVÍTÍCÍ 1 h,– 4 ks
- VYSOUŠEČ RUKOU – např. JET DRYER CLASSIC stříbrný, š. 355 mm; v. 730 mm, ; hl. 280 mm – 2 ks
- ODTAHOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR O VÝKONU 175 m3/h, např. Sillent 200 Design– IP 45, 230 V, DOPLNĚNÝ DOBĚHOVÝM SPÍNAČEM DT3

STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ JE UMÍSTĚNO U VCHODU " C" DO OBJEKTU BUDOVY SČ KRAJE. NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE JSOU VEDENY POD OMÍTKOU, ROZVODY K OSVĚTLOVACÍM TĚLESŮM JSOU VEDENY NAD SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM. JSOU POUŽITY KABELY CYKY 3x1,5 PRO SVĚTELNÉ OKRUHY A KABELY 3x2,5 PRO PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ A OSUŠOVAČŮ RUKOU.

JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU POPSÁNY V LEGENDĚ.

PŘÍVODNÍ KABELY DO ROZVADĚČE RZ1 JSOU ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE UMÍSTĚNÉHO NA HLAVNÍ CHODBĚ OBJEKTU. ZDE BUDE PROVEDENA ÚPRAVA JIŠTĚNÍ A TO PŘESUNEM JISTIČŮ PRO JIŠTĚNÍ SVÍTEL, MÍSTO STÁVAJÍCÍCH JISTIČŮ 1/16A PRO STÁVAJÍCÍ OSUŠOVAČE RUKOU BUDOU OSAZENY DVOUPÓLOVÉ JISTIČE S CHRÁNIČEM HODNOTY 20/1N/B/003A , STEJNĚ TAK BUDOU JISTIČE PRO OSVĚTLENÍ NAHRAZENY JISTIČI S CHRÁNIČEM HODNOTY 16/1N/B/003A.

PO PROVEDENÍ ROZVODŮ A KOMPLETACI BUDE ZPRACOVÁNA VYCHOZÍ REVIZE ELEKTROINSTALACE.

OBSAH	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		FITOX TEAM s.r.o. Vítězné náměstí 576/1 160 00 PRAHA 6 IČO: 03805433	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5			
MÍSTO STAVBY	ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí u vstupu C budovy KUSK		ING.PAVEL KOLÁŘ	
			FORMÁT	
			DATUM	03/2025
ČÁST	D. 1.4.1. ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ PD	DSP+PDPS
OBSAH:	PŮDORYS PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		MEŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.2