

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

03.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0077/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 k veřejné zakázce „III/10614 Konopiště, most ev.č. 10614-2“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací je uvedena položka s kódem 18232, název ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M. V SO 201.1 má tato položka množství 344,540 m2 a v SO 201.2 má množství 4,588 m2. Pokud tyto plochy vynásobíme uvedenou tloušťkou 0,15 m, vyjde nám, že ukládáme 52,369 m3 ornice. V soupisu prací je dále položka s kódem 12110, název SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v množství 171,778 m3. Co zadavatel zamýšlí s přebytečným množstvím 119,409 m3 ornice? Doplní zadavatel položky pro odvoz a uložení přebytečného množství s uvedením rozvozové vzdálenosti, aby nabídky všech uchazečů byly porovnatelné?
	Vysvětlení ZD:
	Přebytečné množství ornice bylo doplněno do pol. 014102.3. Zahrnutí dopravy na skládku bylo doplněno v popisu pol. 12110.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací je v SO 201.1 uvedena položka s kódem 11130, název SEJMUTÍ DRNU v množství 443,690 m2 při tloušťce 150 mm. Tento přebytečný materiál není započten do množství položky s kódem 015111 a názvem POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI. Upraví zadavatel množství položky pro skládkovné?
	Vysvětlení ZD:
	Množství položky pro skládkovné nebylo upraveno. V pol. 11130 jsou dle popisu položky zahrnuty i poplatky za skládku, viz tech. specifikace této položky v OTSKP 2025.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod.¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 31 833 773,40 Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **28 939 794,00** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v4

...

...