

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

08.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0092/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III /33011 Zveřínec, most ev. č. 33011-2“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč by se rád informoval, jaký způsob vytažení původních pilot mostu projektant navrhuje. Prověřili jsme tuto otázku u několika odborných firem a v současné době neexistuje technologie, která by vytažení zaberaných piloty umožnila.
	Má zadavatel připravenou variantu založení mostu pro případ, že se piloty nepodaří vytáhnout?
	Vysvětlení ZD:
	Prefa ŽB ražené piloty 300/300mm v daném prostředí lze dle odborného názoru zodpovědného projektanta vytáhnout (např. technologií vytažení výpažnic vrtaných pilot nebo technologií vytažení dlouhých ocelových štětovic). Tato technologická problematika je věcí zhotovitele založení.
	V případě nezbytných změn či nepředvídatelných okolností bude postupováno v souladu se směrnicí zadavatele.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
☐ nerealizoval