



**Městský úřad Votice**  
OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad  
Komenského náměstí 700  
259 17 Votice



MVOTX00FXNX7

Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

zast. Mott MacDonald CZ spol. s r. o.  
Národní 984/15  
110 00 Praha 1

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.:  
30994/2023/VÝST-Br

Spis. zn.:  
28127/2023/VÝST-Br

Vyřizuje/linka  
Ing. Aneta Brabencová/159

Votice  
2023-07-28  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

## Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O

**Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu**, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným úřadem, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### vydává

na základě žádosti, kterou vodoprávní úřad MěÚ Votice obdržel dne 29. 6. 2023 a kterou podala **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kterou zastupuje na základě plné moci spol. Mott MacDonald CZ spol. s r. o., se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 (dále jen žadatel), a předložených podkladů

### souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **ke stavbě** nazvané podle projektové dokumentace „**II/125 Louňovice - Kamberk**“, kterou vypracovala spol. Mott MacDonald CZ spol. s r. o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant Ing. Viliam Stančík. Záměr se nachází v působnosti dvou vodoprávních úřadů: MěÚ Votice a Vlašim.

Rekonstrukcí mostu ev. č. 125 – 009 bude dotčen pozemek parc. č. 702/3 v kat. území Laby.

Souhlas se vydává s těmito podmínkami:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
3. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
4. V těsné blízkosti mostu ev. č. 125-009 je plánována rekonstrukce limnigrafické stanice, rekonstrukce mostu bude projednána s vlastníkem limnigrafické stanice ČHMÚ.
5. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který se případně dostal, bude neprodleně odstraněn.
6. Stavební materiál, ani jakýkoliv odplavitelný materiál, nesmí být uložen v záplavovém území a v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi, atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). V případě splachů do toku bude nános odstraněn na náklady zhotovitele.
7. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území. Stavební práce nesmí narušit břehovou hranu ani koryto vodního toku. Stavební činnost a nájezd strojů v záplavovém území bude prováděna pouze po dobu nezbytně nutnou.
8. SO 202 Most ev. č. 125-009 km 4,900: Spodní hrana mostu se při  $Q_{100}$ , dle výpočtu v rámci aktuálně stanoveného záplavového území, nachází 1,25 metru nad vodní hladinou. I přes tuto skutečnost doporučujeme stávající dolní úroveň mostu, pokud možno, nesnižovat.
9. Pro stavbu bude vypracován havarijný a povodňový plán.
10. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
11. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem trvalého záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (vč. služebnosti), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, předpokládanou výměrou záboru v m<sup>2</sup>, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu [podatelna@pvl.cz](mailto:podatelna@pvl.cz).

12. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí o provedení stavby. Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Dne 29. 6. 2023 podal žadatel, u Městského úřadu Votice, Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona, ke stavbě nazvané podle projektové dokumentace „**II/125 Louňovice - Kamberk**“, kterou vypracovala spol. Mott MacDonald CZ spol. s r. o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant Ing. Viliam Stančík.

Rekonstrukcí mostu ev. č. 125 – 009 bude dotčen pozemek parc. č. 702/3 v kat. území Laby.

K žádosti o udělení souhlasu byly doloženy: projektová dokumentace, plná moc, stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku - Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 z 9. 7. 2021 zn. PVL-46570/2021/240-Ver.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady a dospěl k závěru, že v souladu se stanoviskem státního podniku Povodí Vltavy zn. PVL-46570/2021/240-Ver je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu; že projektová dokumentace k navržené stavbě obsahuje taková opatření, aby bylo minimalizováno kvalitativní a kvantitativní ovlivnění vodních poměrů v zájmové oblasti a nedošlo tak k negativnímu dotčení veřejných zájmů hájených vodním zákonem a zvláštními právními předpisy ani k nepřiměřenému omezení či dotčení práv a právem chráněných zájmů účastníků.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti udělil souhlas ke stavbě a podmínkami uložil, aby bylo maximálně zabezpečeno provádění prací podle projektové dokumentace s ohledem na vodní poměry v dané oblasti.

Toto závazné stanovisko je vydáváno jako podklad, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolat. Odvolání může účastník řízení podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Aneta Brabencová  
referent Odboru výstavby, územního  
plánování a životního prostředí

**Rozdělovník:**

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem