

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svitavy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Máme dotaz k objektu SO 201 Most ev. č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany. Je možné specifikovat dimenzi (průměr) a délku systémových závěsů, která jsou navrženy na OK – příloha č. 08 Tvar ocelové konstrukce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Na jeden hlavní nosník připadá celkem 10 závěsů. Jejich délka je (ve směru staničení) 2.09m, 3.78m, 5.07m, 5.92m, 6.35m, 6.35m, 5.92m, 5.07m, 3.78m, 2.08m. Délka závěsů je uvedena od pásnice hlavního nosníku ke spodnímu povrchu oblouku. Detail připojení (a tím pádem i velikost styčnickového plechu a přesná délka závěsu) bude předmětem RDS a VTD. Závěsy na pravém a levém hlavním nosníku budou stejné. Uvažovány jsou tyčové závěsy průměru 56mm z oceli S460. Materiál i průměr závěsů mohou být upřesněny dle konkrétního dodavatele závěsů.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.