

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-83774-2/ČJ-2023-010806

Nymburk 28. dubna 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 3/3

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014 – stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném šetření vydává následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s předloženým návrhem výstavby pozemních komunikací v obci Poděbrady **za dodržení níže uvedených podmínek.**

Odůvodnění:

Obsahem předložené projektové dokumentace je přestavba stávajícího mostu tak, aby se zlepšily odtokové poměry v místě mostu. Nově navržené šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorií šířce komunikace MO2 13/9,0/50. Na mostě je navržena na levé římse stezka pro chodce a cyklisty v celkové šíři 3,5 m, na pravé římse bude proveden revizní chodník. Před mostem je v současnosti situován přechod pro chodce, který bude v rámci přestavby mostu obnoven v identické poloze. Délka přechodu bude snížena na 7,0 m mezi obrubami.

- Návrh dopravně inženýrského opatření je pouze orientační a bude řešeno až v době realizace stavby s ohledem na dopravní situaci v době stavby.
- Před uvedením stavby do provozu bude v dotčené lokalitě nově stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích zohledňující nový stavební stav a uspořádání dopravního prostoru. Návrh místní úpravy provozu bude dopravnímu inspektorátu samostatně předložen k posouzení.
- Nová úprava přechodu pro chodce v nároží křižovatky s ul. Na Hrázce neumožňuje přístup cyklistů na stezku pro chodce a cyklisty z této ulice. Dopravní inspektorát tak doporučuje chodník na jihovýchodní straně silnice č. II/611 rozšířit a upravit jako stezku pro cyklisty a chodce. K přechodu pro chodce bude přimknutý přejezd pro cyklisty.

Prvky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899.

Jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Jan Šťastný

z.r. por. Bc. Jan Šťastný
komisař

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI