



TYP PROVEDENÍ: OCELOPLASTOVÝ "Z", KLV-48UPS-F, EATON
KRYTÍ: IP30
ROZMĚRY: 315x684x87,5mm
DĚLENÍ: 4x12+8M
NATĚŘ: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): ZDOLA
VÝVODY: NAHORU

NAVRHL M. Topinková	KRESLIL M. Topinková	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY
KRAJ: Středočeský			
INVESTOR: Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb			
DOMOV BARBORA KUTNÁ HORA			
ÚPRAVY DVORNIHO OBJEKTU č.p. 228			
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika			
ROZVÁDĚČ Rp			
Marie Topinková – projekce elektro Malín 253, 284 01 Kutná Hora IČO: 44697848 tel. 723923251		FORMÁT 2 A4 DATUM 28.02.2018 STUPEŇ DSŘ MĚŘÍTKO ZAK.ČÍSLO: 18114 ARCHIVNÍ ČÍSLO č.VÝKRESU	
		18114103	