

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Ing. David Mičák
Na Návsí 18/4
620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
2023-09-22

NAŠE ZNAČKA
PVL-66614/2023-240

VYŘÍZUJE/ LINKA
Ing. Sára Eichelmannová /292
Martin Kopřiva, Ing. Kateřina Trnková

DATUM
2023-11-13

VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626-1, k. ú. Mníšek pod Brdy
projektová dokumentace ke společnému řízení

I. stanovisko správce povodí

II. vyjádření správce vodního toku a účastníka řízení

k.ú.: **Mníšek pod Brdy**

ORP: **Černošice**

kraj: **Středočeský**

ČHP: **1-09-04-0080-0-00**

HGR: **6250**

útvár povrchových vod: **DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka**

Žadostí doručenou dne 25. 9. 2023 jste státnímu podniku Povodí Vltavy předložili k vyjádření projektovou dokumentaci ke společnému řízení k výše uvedené akci. Jedná se o odstranění stávajícího mostu přes Bojovský potok (v ř. km 14.297) a následnou novostavbu mostu nového, v původní poloze. Most bude monolitický železobetonový, nepohyblivý, s jedním mostním otvorem. Na straně vtoku se nachází lávka z ocelových profilů, která bude též zdemolována.

Parametry navrhovaného mostu:

- Délka mostu: 11,49 m
- Šířka mostu: 11,10 m
- Výška mostu nad terénem: 2,70 m

Po dobu výstavby bude Bojovský potok provizorně zatrubněn (DN 1000). Dojde ke zpevnění terénu a koryta pod mostem pomocí kamene do betonu, které bude ukončeno betonovými prahy. Na povodní straně bude umístěna provizorní lávka (o šířce 1,5 m) se zábradlím. Úroveň hladiny Q_{100} odpovídá, zhruba, úrovni nivelety vozovky. Oproti stávajícímu stavu ($4,70 \text{ m}^2$) došlo ke zvětšení nového mostního otvoru ($5,72 \text{ m}^2$) o cca 18 %.

Stavbou dotčené pozemky: k.ú. Mníšek pod Brdy, parc. č. 2890/32, **1289/1**, 1289/3 a další.

Záměr se nachází v záplavovém území a **aktivní zóně** záplavového území vodního toku Bojovský potok, které bylo stanoveno KÚ Středočeského kraje dne 13. 11. 2017 pod č. j. 138573/2017/KUSK.

Investor: KSÚS, p.o., Praha 5

Projektant: MIDAKON s.r.o., Brno(PD 10/2023)



Na základě předložené PD lze předpokládat, že uvedenou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění dotčených vodních útvarů.

I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko:

A. Z hlediska zájmů daných **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Stavba bude povolena a provedena v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Odvodnění stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
4. V aktivní zóně záplavového území nesmí být umístěno zařízení stavenišť ani skladován odplavitelný materiál, látky a předměty.
5. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
6. Pozemky v záplavovém území a aktivní zóně budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Terén v záplavovém území a aktivní zóně nebude navyšován. Stavbou nedojde k porušení koryta vodního toku.
7. Bude vypracován havarijný a povodňový plán pro realizaci stavby (ke stavebnímu povolení). Povodňový plán bude potvrzen příslušným povodňovým orgánem.
8. Přeložky inženýrských sítí projednejte s jejich správcem a provozovatelem. Připomínky k technickému řešení je nutné dodržet.
9. Za betonovými prahy v úpravě koryta budou doplněny pružné přechodové prvky.

Bod křížení: Y = 757191.078; X = 1065575.076



Upozorňujeme, že pokud bude realizováno čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snižování její hladiny je třeba, aby bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a současně dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – k jinému nakládání – k odvádění vyčerpaných podzemních vod. Povodí Vltavy, státní podnik bude předloženo k vyjádření.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zařídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

II.

Jako subjekt s právem hospodařit na pozemcích č. parc. **1289/1, 1312/4** k. ú. Mníšek pod Brdy a správce vodního toku Bojovský potok, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci následující

vyjádření:

Souhlasíme se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v části I. stanovisko správce povodí.
2. Stavbou nesmí být trvale omezen průtočný profil Bojovského potoka. Pomocné konstrukce nezbytné pro opravu mostu budou v korytě Bojovského potoka umístěny pouze na nezbytně nutnou dobu.
3. Materiál pocházející z demolice musí být ihned odvážen, nebo deponován nad kótou Q_{100} . Zařízení staveniště je třeba situovat taktéž mimo záplavové území.
4. Po celou dobu stavby budou na staveništi uloženy prostředky pro případné zachycení uniklých ropných či jiných látek při poruše stavebního stroje či jiné havárii. (sorbenty, norná stěna). Po dobu prací přímo v korytě Bojovského potoka a v jeho bezprostřední blízkosti, doporučujeme na vhodném místě trvale nainstalovat z preventivních důvodů dvě sorpční norné stěny – bude řešeno podrobně v HP na dobu stavby.
5. Koryto Bojovského potoka bude po ukončení stavby vyčištěno od nečistot pocházejících ze stavby, např. zbytky stavební sutě nebo stavebního materiálu.
6. Zástupce správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5, 150 21 bude v dostatečném předstihu informován o zahájení stavebních prací spojených s opravou mostní konstrukce a bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
7. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí o umístění stavby.
8. Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m^2 s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.



9. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody v Bojovském potoce.

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení a správce vodního toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Na vědomí: Spis: PVL-13534/2023/SP
Kopřiva PS5, Srpová PS1

