

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

23.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0214/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 6 k veřejné zakázce „II/120 – Sedlec – Prčice – hranice kraje, 16,976 – 11,566 km“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ze Zadavatelem poskytnuté projektové dokumentace a ze soupisu prací je patrné, že technologie opravy recyklací za studena má být provedena dvěma způsoby, které se od sebe liší jednak tloušťkou výsledné vrstvy a jednak recyklovaným materiálem. Z části vozovky, která je označena jako "intravilán" (16.620,0m2), má být po rozfrézování v tloušťce 350mm odtěžena vrstva vzniklého materiálu o tloušťce 100mm. Tento odtěžený materiál má být převezen na část vozovky označený jako "extravilán" (24.116,0m2). Žádáme Zadavatele nejlépe o poskytnutí situace, ze které budou uvedené části komunikace (intravilán/extravilán) transparentně rozděleny. Případně prosíme alespoň informaci o provozních staničeních, která jsou na rozmezí výše popsaných rozdílných technologií. Žádáme o tuto situaci či alespoň staničení z důvodu, že dle mapových podkladů plocha "intravilánu" nekoresponduje s realitou intravilánů dotčených obcí. Dále je to důležité z důvodu sladění technologií s etapizací stavby.
	Vysvětlení ZD:
	Rozdělení opravy silnice je jasně zřejmé z příloh PD Koordinační situační výkresy a Podélné profily, kde je uvedeno i provozní staničení.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Z projektové dokumentace a soupisu prací vyplývá, že vlivem frézování a následné recyklace za studena má dojít k přesunům významného množství stávajícího materiálu v rámci stavby. Dle uveřejněné diagnostiky a současně také textovými popisy v zadávací dokumentaci upozorňující na výskyt PAU v hodnotách vyšších než ZAS T2. Žádáme Zadavatele o objasnění, jakým způsobem mají být provedeny tyto přesuny za předpokládané výstavby ve dvou stavebních etapách. Ze Zadavatelem uveřejněných podkladů lze objektivně předpokládat výskyt zmíněného nebezpečného materiálu také v přesouváném materiálu, který má (a podle projektové dokumentace musí) být uložen a využit v následující stavební etapě výstavby. Projektová dokumentace, potažmo soupis prací, nepočítá s vybudováním mezideponie, která by legislativně vyhovovala pro uložení (byť dočasně) nebezpečného materiálu. Žádáme Zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem mají být přesuny s nebezpečným materiálem realizovány a oceněny, pokud soupis prací nezbytně nutné položky neobsahuje.

Žádáme Zadavatele o přidání nezbytně nutných položek do soupisu prací tak, aby všichni uchazeči měli stejné výchozí postavení a podklady pro ocenění a Zadavatel tak obdržel porovnatelné nabídky.
Vysvětlení ZD:
Přesuny mezi stavebními etapami neprobíhají, uložení materiálu je vždy v rámci jedné etapy. Pro dočasné deponování frézovaného materiálu pro zpětné použití bude možno použít uzavřenou část silnice. Součástí provedení RSCA (pol. 5675**) je mj. dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tedy i doprava frézované z místa dočasného deponování. Je věcí každého uchazeče provést kalkulaci nákladů spojených s realizací zemní konstrukce za daných předpokladů PD a nabídnout objednateli cenu zahrnující kompletní provedení zemní konstrukce. Položka 17130 je v soupisu prací doplněna „nad rámec“ pol. 5675**, a to z důvodu požadavku uložení samostatné vrstvy frézované směsi, aby po doplnění ostatních pojiv a přísad bylo dosaženo rovnoměrného promísení materiálů.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na KČ bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na KČ bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval