

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce:
Okružní křižovatka silnic II/608 x III/00812 x III/24021 -
Nelahozeves**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	VV pro SO 101 pol. 91) Uvedené potrubí SN 160 neodpovídá výkresové dokumentaci, kde je uvedeno SN 16. Uvede zadavatel VV do souladu s výkresovou dokumentací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	VV byl dán do souladu s výkresovou dokumentací. Jedná se o potrubí DN 150 SN 16.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 102 - zadavatel požaduje železobetonovou rouru propustku opatřit izolačními nátěry dle PD. Trvá zadavatel na tomto řešení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SO101_12_SOUPIS PRACÍ.pdf
- SOUPIS PRACÍ STAVBY.pdf
- SOUPIS PRACÍ STAVBY.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému a dalšímu zpracování dotazů mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 19. 05. 2025 v 9:00.