

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Střední pedagogická škola a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

IČO: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, DiS., MBA, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rozšíření parkoviště SPgŠ a SOŠ Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 25. 4. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Je nějaká bližší specifikace na svítidla jsou se snímačem pohybu řízení jasu?

Odpověď zadavatele č. 1:

Se soumrakovým čidlem, výdrž při 100% výkonu min 5h. Stožár výšky 4m. Snímač pohybu ani řízení jasu není vyžadováno – vhodné ale pro větší výdrž.

Dotaz č. 2:

Na plánu je vyznačeno tahání kabelu CYKY 4x16 ve výkazu nejsou.

Odpověď zadavatele č. 2:

Kabel se skutečně do rozpočtu nepropsal. Zahrňte jej prosím do ceny v rámci položek 30-33 (kabel pro nádrž).

Dotaz č. 3:

Zapojení vodičů kde bude zakončení v rozvodně?

Odpověď zadavatele č. 3:

Zakončeno v hlavním domovním rozvaděči. Přípojný body jen příprava – popsat, nezapojovat. Kabel k čerpadlu zapojit přes nový jistič.

Dotaz č. 4:

Jak bude vedeno po budově některé položky elektro jsou i v jiném SO

Odpověď zadavatele č. 4:

Zakončeno v hlavním domovním rozvaděči. Nachází se v 1.PP vedle elektroměrového rozvaděče (na výkrese označeno zkratkou ER). Trasa objektem podružnými prostory po zdi/stropě v délce cca 6m. Přístup po rampě v JZ rohu objektu (vedle kabelového prostupu).

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v o celou její původní délku, tj. do **15. 5. 2025 do 12:00 hod.**

V Kladně 29. 4. 2025

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA
ředitel příspěvkové organizace