



Specifikace veřejné zakázky „Osvětlení – oprava výměnou“

Specifikace jednotlivých svítidel:

1) 81 ks zářivkové svítidlo

Příkon: 2 x 36 W zářivkové trubice

Materiál: Ocelový plech

Optický systém: vysoce leštěný parabolický optický systém

El. výstroj: elektronický předřadník

2) 47 ks zářivkové svítidlo

Příkon: 2 x 58 W zářivkové trubice

Materiál: Ocelový plech

Optický systém: vysoce leštěný parabolický optický systém

El. výstroj: elektronický předřadník

3) 2 ks zářivkové svítidlo prachotěsné

Příkon: 2 x 36 W

IP: 65

Difuzor: Čirý

4) 12 ks zářivkové svítidlo prachotěsné

Příkon: 2 x 58 W

IP: 65

Difuzor: Čirý

5) 19 ks inteligentní LED svítidla do pokojů pro klienty

Příkon: maximálně 38 W

Světelný tok zdroje: minimálně 3600lm – 6 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem

Teplota chromatičnosti T_{cp}: 2800 – 6000K – 6 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem

Index podání barev: Ra > 90

Záruka: 3 roky



Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Příloha č. 1

6) 166 ks zdroj do zářivkových svítidel 36 W

Světelný tok zdroje: 2300 lm

Teplota chromatičnosti Tcp: 6500 K

Index podání barev: Ra 98

7) 118 ks zdroj do zářivkových svítidel 58 W

Světelný tok zdroje: 3700 lm

Teplota chromatičnosti Tcp: 6500 K

Index podání barev Ra: 98

V Mnichově Hradišti, dne 9. 10. 2018

Bc. Marie Smutná

ředitelka