

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě zveřejněného výkresu OK – D3_201_08_TvarOK-22042025.pdf, došlo k upřesnění hmotnosti nosné ocelové konstrukce mostu. Prosíme o objasnění, k čemu má souložit 20% rezerva, která může zásadně změnit hodnotu položky (SO 201, č.p. 40) a každý zhotovitel pravděpodobně k cenotvorbě položky přistoupí odlišným způsobem. Jako nejvíce transparentní řešení se nám jeví vyjmout rezervu a nastavit tak jasné a rovné podmínky pro všechny účastníky soutěže. Pakliže nedojde k odstranění rezervy ze soupisu prací soutěže, prosíme o informaci, jakým způsobem (v jaké výši) bude položka uvolněna k fakturaci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Není pravdou, že zveřejněním citovaného výkresu došlo k upřesnění hmotnosti OK mostu. Hmotnost zůstala stejná, došlo pouze k upřesnění v rozdělení tloušťek plechů. Uchazeč má na mysli zřejmě položku č. 41 v soupise prací SO 201. V žádném případě se nejedná o rezervu. Jedná se o odborný odhad hmotnosti provizorních konstrukcí nutných pro montáž nosné konstrukce a zhotovení spřažené desky (např. dočasné zajištění závěsů proti vybočení související s konkrétním postupem a technologií výstavby, zajištění stability v montážních stavech, pomocné konstrukce pro montáž bednění aj.). Na veškeré provizorní konstrukce bude zpracována VTD s podrobným výkazem materiálu. Detailní dokumentace vč. výkazu materiálu se odvíjí od konkrétní technologie výstavby nosné konstrukce a bude předmětem realizační dokumentace. Fakturace bude probíhat dle skutečně použité hmotnosti provizorních konstrukcí. Zadavatel uvádí, že odborný odhad hmotnosti provizorních konstrukcí ve výši 20% hmotnosti OK je definován jako maximální možný.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.