

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30.06.2023

Sp. zn.: S-KHSSC 34730/2023

Č. j.: KHSSC 34730/2023

Vyřizuje: Mgr. Petra Šťastná

Tel.: 310 014 421

E-mail: petra.stastna@khsstc.cz

Datum: 11.07.2023

Datovou schránkou:

TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22

503 41 Hradec Králové - Věkoše

Sendražice – „III/3284 Kolín, Sendražice, propustek“. Závazné stanovisko dotčeného správního úřadu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Na základě žádosti stavebníka, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov v zastoupení společností TRDesign s.r.o., IČ:06647448, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové - Věkoše, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení: **„III/3284 Kolín, Sendražice, propustek“.**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že v části projektu týkající se podtlakové kanalizace, STL plynovodu, vedení VO a vedení SEK nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko se nevydává.

K části projektové dokumentace týkající se **vodovodního řadu** Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v rozsahu právní úpravy provedené § 3, 5, 30 a 77 odst. 2 zákona, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto:

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

s předloženou projektovou dokumentací: **„III/3284 Kolín, Sendražice, propustek“**

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z nového potrubí splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu krácený rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.

O d ů v o d n ě n í:

Na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje byla předložena projektová dokumentace k akci – „III/3284 Kolín, Sendražice, propustek“. PD zpracoval pan Ing. Tomáš Rak, TRDesign s.r.o., IČ:06647448, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové v 05/2023.

Předmětem projektové dokumentace je stavební oprava-rekonstrukce propustku v místě křížení silnice III/3284 a Sendražického potoka včetně odvodnění silnice III. třídy a její stavební oprava.

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoce PD řeší přeložku IS – veřejného vodovodu. přeložka vodovodu je navržena v délce 14,0m. Navržený vodovod bude proveden z materiálu PE100 HDPE d 110 SDR 11.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Z důvodu položení nových trub je třeba doložit proplach a dezinfekci nové části vodovodního potrubí a ověřit z něho kvalitu vody předložením vyhovujících výsledků kráceného rozboru vzorků pitné vody – podmínka č. 1 závazného stanoviska uložená v rámci zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody dodávané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky. Podmínka č. 2 závazného stanoviska pak vyplývá z § 5 odst. 11 zákona.

Mgr. Petra Šťastná

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník

adresát – DS
KHS-HOK a.a.