

Ze dne: 23.09.2022
Číslo jednací: 022070188894
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdvtvte
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 23.09.2022

TRDesign s.r.o.
Ing. Tomáš Rak
Truhlářská č.p. 264/22
503 41 Věkoše

Sendražice u Kolína parc. č. 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8, 1019/1, 1043/1, 1043/25, 1064, 1065/1, 11, 1108, 11 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), III/3284 Kolín, Sendražice, propustek PD (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Smíchov, Zborovská, č.p. 81/11, 15000

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie provozovaných společnostmi Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Petr Sedláček, tel.: 702 238 123, sedlacekml@energiekolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem


ENERGIE AG (33)
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Sendražice u Kolína parc. č. 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8, 1019/1, 1043/1, 1043/25, 1064, 1065/1, 11, 1108, 1118, 1135, 118/1, 118/2,

12/12, 12/15, 12/19, 12/24, 12/25, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 126, 304, 305, 306,
328/1, 328/2, 329, 341, 4, 45, 6/1, 6/2, 65, 653, 66, 67, 68, 7/1, 7/2, 8, 876, 9, 9/1, 9/2, 93,
995/1, 995/2, 995/3, 995/4, 997

Přílohy: Mapa_O22070188894.pdf