

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svitavy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 1 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka zahrnuje všechny práce, které jsou nutné k zpřístupnění konstrukce během bourání. Zadavatel nepředepisuje přesný a konkrétní postup demolice stávajícího mostu. Uchazeč postup navrhne dle svých možností a potřeb a na základě tohoto konkrétního postup demolice navrhne i nutné přístupy k bourané konstrukci. Zadavatel samozřejmě předpokládá, že uchazeč navrhne všechny pracovní postupy (nejen demolici mostu) s ohledem na plnění všech podmínek BOZP.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 2 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel neuvažuje s nutností předvrtů. Soupis prací nebude doplňován.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 3 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel netrvá na užití ztraceného bednění z UHPC. Uchazeč může navrhnout i jiné řešení ztraceného bednění. Položka byla upravena. Jedná se pouze o upřesnění, předpokládaná cena položky se nemění.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 4 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude doplňovat dokumentaci. Z textu dotazu je zřejmé, že uchazeč jasně ví, jaké práce a konstrukce má v předmětné položce zohlednit. V soupisu prací jsou uvažovány výkopy do úrovně stávajícího terénu.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 5 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude doplňovat dokumentaci o výkres oplocení. Použity budou běžně dostupné prvky standardního oplocení (poplastované ocelové sloupky). Jejich množství bude odpovídat běžně realizovaným roztečím u plotových sloupků.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 6 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o provizorní oplocení výšky 2,0 m. Předpokládá se použití mobilního oplocení doplněného o plné desky (např. OSB). Zadavatel nebude doplňovat výkresovou dokumentaci.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 7 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o podezdívku oplocení. Materiál je specifikován položkou. Návrh oplocení vč. podezdívky zpracuje zhotovitel v rámci realizační dokumentace. Zadavatel nebude dokumentaci doplňovat.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 8 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládá se jednoduchá zděná konstrukce, pro kterou bude použit ucelený systém na zděné konstrukce. Materiál zdiva (resp. zdící systém) bude zhotovitelem navržen v rámci realizační dokumentace. Zadavatel nebude doplňovat výkresovou dokumentaci.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 9 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude doplňovat výkresovou dokumentaci o kurník. Na českém trhu je dostatečné množství montovaných kurníků. Zhotovitel nabídne kurník, který splňuje podmínky zadávací dokumentace. Lze připustit i kombinaci několika menších kurníků, které se vejdou do předepsané plochy.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 10 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zadavatel nebude doplňovat výkresovou dokumentaci. Zadavatel uvažuje s použitím montovaného plechového domku. Viz např. zde: https://www.penta.cz/g21-gara-a_d206190.html nebo jiná rovnocenná řešení. Uchazeč bude uvažovat uložení na srovnaný terén.
--	--

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 11 naleznete v příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upravil technickou kvalifikaci v článku 8.4 v bodě ii. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace tak, že jak u členu č. 1 – stavbyvedoucí tak u členu č. 2 – zástupce stavbyvedoucího v bodě a), prodloužil lhůtu pro předkládání zkušeností za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. Upravená Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 1 – Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – Dotazy č. 1 až 11.
- Příloha č. 2 - Soupis prací – NOVÝ – 19.5.2025 (**Tento prosím vkládejte do nabídek**).
- Příloha č. 3 - Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace – NOVÁ – 19.5.2025

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 23. 06. 2025.