



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
IČO: 00507601

zastoupený: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 13.05.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Mobilní stěny

Je tam drobný rozpor v popisu zavěšení. Výkaz výměr a Výpis prvků uvádí jednobodové zavěšení, zatímco TZ a půdorys 2NP popisují dvoubodové zavěšení. Předpokládám, že platí půdorys a TZ.“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel v této souvislosti uvádí, že určitý rozpor v dokumentaci vzniká z důvodu nemožnosti definovat konkrétní výrobek. Nelze predikovat jaký systém a kterého výrobce dodavatel zvolí. Dle konkrétních výrobců může být využitelný jednobodový i dvoubodový systém. Z hlediska dispozičního řešení je možné použít základní typ „parkování“ mobilní stěny ve složeném stavu označovaný jako „0“, kdy jsou jednotlivé panely otočeny v ose kolejnice, což předpokládá použití jednobodového zavěšení. Je ovšem možné, že konkrétní dodavatel mobilních stěn doporučí vzhledem k jejich rozměrům, resp. rozměrům jednotlivých panelů použití dvoubodového zavěšení, které vyžaduje typ parkování „1“, kdy jsou panely ve složeném stavu vytočeny do paralelní kolejnice. Protože jde z hlediska rozsahu stavební připravenosti (nosné prvky pro zavěšení kolejnic) o náročnější řešení, uvažuje projektová dokumentace v tomto ohledu raději zavěšení dvoubodové a typ parkování „1“.

Pro specifikaci mobilní stěny jsou zásadní tyto požadavky, které jsou uvedeny v této podobě v projektové dokumentaci:

Rozměr: šířka x výška = 6 600 x 3 350 mm.

Zavěšení kolejnice: do připraveného ocelového válcovaného profilu uloženého pod stropem (v podhledu) do nosných stěn (viz stavebně konstrukční řešení); bez podlahového vedení.

Minimální neprůzvučnost: $R_w = 53$ dB, která platí pro všechny konstrukce předělující danou učebnu, tzn. nad svěšeným podhledem bude v úrovni kotvení mobilní stěny provedena systémová akustická bariéra.

Ovládání stěny: poloautomatické = automatické výsuvné těsnící lišty ve spodní a horní části panelu, automatický teleskopický horizontální rukáv, řízené přes centrální klíčový spínač, bez nutnosti ovládat každý panel samostatně.



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Další parametry mobilní stěny jsou předmětem technického/technologického návrhu konkrétního dodavatele a budou podrobněji řešeny výrobní dokumentací, která bude součástí dodávky.

Vzhledem k tomu, že Zadavatel na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nereagoval v souladu s § 98 odst. 4 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. do 27.05.2025 do 14:00 hodin.

V Kladně

Mgr. Ivana Sedláková
ředitelka příspěvkové organizace