

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

20.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0572/00066001/2024

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-12 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	Z jakého materiálu má být potrubí u propustků DN 400, DN 600 a DN 800? Ve vzorovém řezu je uvedeno ŽB, v technické zprávě betonová trouba
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Potrubí má být železobetonové.

8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	Položky č. 29 (SO101.4) a 49 (SO101.1) mají název MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA, v popisku a VPŘ je ale mechanicky zpevněné kamenivo. Upraví zadavatel název a kód položky?
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	-SO 101.1 Položka kód 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM je v rozpočtu opravena na kód 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM -SO 101.4 Položka kód 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM je v rozpočtu opravena na kód 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	Jaká má být použita asfaltová směs v položkách č. 35 (SO104) a č. 14 (SO 102) VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA TL. DO 100MM ... ve skladbě č. 4 VPŘ se směs SMA nevyskytuje.
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	-SO 104 Položka kód 57793I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA TL. DO 100MM byla v rozpočtu nahrazena položkou kód 57793C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM, která se při výpravě výtluků spodní vrstvy hodí více. Asfaltová směs bude ACL 16+ 50/70 -SO 102 Položka kód 57793I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA TL. DO 100MM byla v rozpočtu nahrazena položkou kód 57793C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM, která se při výpravě výtluků spodní vrstvy hodí více. Asfaltová směs bude ACL 16+ 50/70

10.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
-----	---------------------------------------

	<p>Při kontrole soupisu prací uchazeč zjistil, že u položky č. 35 v objektu 1SO 105, kód 58241, název DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA, nejsou v projektové dokumentaci uvedeny žádné bližší specifikace kamenných desek, které by umožnily tuto položku jednoznačně ocenit. Tyto informace se nepodařilo dohledat ani ve výkresech, ani v soupisu prací. Zadavatel sice v poznámce položky uvádí, že se jedná o dlažební prvky rovinné podle TN TZÚS 12.03.04 bez výstupků a reliéfů, ale uvedený předpis splňuje více druhů. Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace, případně o upřesnění, kde lze chybějící informace ve zveřejněné dokumentaci nalézt.</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Materiál bude desky kamenné 250x500 tl. 60 mm (pochozí varianta) musí splňovat požadavky TN TZÚS 12.03.04

	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
11.	<p>Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 37 v objektu 1SO 105, kód 58241, název DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA, u které je v názvu uvedeno, že se jedná o kamenné desky, v popisu je však zmíněna betonová dlažba. Zadavatel sice v poznámce položky uvádí, že se jedná o dlažbu z umělého kamene pro signální a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04 v bílé barvě, ale uvedený předpis splňuje více druhů. Prosíme o upřesnění požadovaného materiálu a specifikace výrobku, aby bylo možné položku správně nacenit.</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Položka kód 58241.1 jedná se o dlažbu z kompozitního kamene rozměry desky šířka 200 mm, délka 200 mm a výška 60 mm. Barva bílá se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro osoby se zrakovým postižením určené pro signální, varovné a hmatné pásy.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
12.	<p>Při kontrole soupisu prací uchazeč zjistil, že u položky č. 38 v objektu 1SO 105, kód 58242, název DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC, nejsou v projektové dokumentaci uvedeny žádné bližší specifikace kamenných desek, které by umožnily tuto položku jednoznačně ocenit. Tyto informace se nepodařilo dohledat ani ve výkresech, ani v soupisu prací. Zadavatel sice v poznámce položky uvádí, že se jedná o dlažební prvky rovinné podle TN TZÚS 12.03.04 bez výstupků a reliéfů, ale uvedený předpis splňuje více druhů. Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace, případně o upřesnění, kde lze chybějící informace ve zveřejněné dokumentaci nalézt.</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Materiál bude desky kamenné 250x500 tl. 80 mm (pojízdná varianta) musí splňovat požadavky TN TZÚS 12.03.04.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **05.06.2025** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **284 371 717,92** Kč bez DPH
- mění předpokládanou hodnotu zakázky části stavby Zadavatele č. 2 na **5 545 797,14** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

**Soupis prací KSÚS akt v12**  
**Soupis prací Městys LpB akt v12**

...  
...

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval