

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

28.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0572/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-14 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Prosíme zadavatele o objasnění položek pro provedení studené recyklace. Ve všech stavebních objektech, dle názoru uchazeče, chybí v položkách pro dodávku cementu a asfaltové emulze množství pro provedení recyklace. Je zde uvedeno jen množství pro provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu.
	Vysvětlení ZD:
13.	Pol. 567504.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ u všech dotčených SO již obsahují dodávku cementu a asfaltového pojivá (viz technická specifikace položky: dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena) Pol. 567504.2, 567504.RB, 577252.RA jsou zahrnuté v rozpočtu jen pro případ výskytu nevhodného materiálu. K popisu položek v rozpočtu u všech dotčených SO byl přidán text: Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS. Poznámka: fakturace dle geodetického zaměření plochy v m3 odsouhlasené TDS/zástupcem investora

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Podle PD i soupisu prací má být v SO 101.1, 101.2, 101.3, 103 a 104 aplikován infiltrační postřik na vrstvu RS-CA. Podle TKP 7 kap. 7.3.4 odst. 4) provádění infiltračních, příp. spojovacích postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy, a to včetně vrstev provedených recyklací za studena, není povoleno.
	Vysvětlení ZD:
14.	Soupis prací byl upraven: SO 101.1 – úprava množství v pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SO 101.2 – byla odstraněná pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SO 101.3 – byla odstraněná pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SO 104.4 – úprava množství v pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SO 103 – byla odstraněná pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SO 104 – byla odstraněná pol. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Byly upraveny výkresy vzorových řezů, kde byla odstraněna vrstva infiltračního postřiku

a ta samá úprava byla provedena v technických zprávách.

Upravené zprávy, výkresy a rozpočty jsou součástí příloh.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17.06.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **283 326 220,22** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací KSÚS akt v14

Upravy D101 D103 D104

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval