

ProjektBau CZ s.r.o.

Maroldova 1975, Kladno 272 01

Tel.: 602 951 263

e-mail: [blahova@projektbau.cz](mailto:blahova@projektbau.cz)

Vyřizuje: Václav Adámek

Kontakt: 720750026

Datum: 30.10.2024

► **Věc:** Připojení pozemku par.č. 335/2, k.ú. Trubín na silnici III/2363 zřízením sjezdu

Přeložka vedení SEK není potřeba, požadujeme osazení chrániček KOPOHALF 110 s přesahem 0,5m na každou stranu a jednu rezervní chráničku VRAP110. Konce utěsnit proti vnikání nečistot. Na chráničku cca 20cm položit oranžovou výstražnou folii. Před zaklapnutím vyzvat pracovníka POS pana Bohumila Sajdlera 602380756.

#### Václav Adámek

Specialista výstavby pevné přístupové sítě

Českomoravská 2510/19

190 00 Praha 9

M +420 720 750 026

E [vaclav.adamek@cetin.cz](mailto:vaclav.adamek@cetin.cz)