



LEGENDA PBŘ:	
označení	popis
---	hranice požárního úseku
N 01.01 - I	označení požárního úseku – SPB
REI 30DP1	požadovaná požární odolnost stropní konstrukce
EI 30DP1	požadovaná požární odolnost stavební konstrukce
✓ EI 30DP3-C PK	požární uzávěr, C=samouzavírač PK=panikové kování
⊗	nouzové osvětlení (požadavek pro celý PÚ)
△	přenosný hasicí přístroj – druh dle TZ
⊙ H	vnitřní hydrant – typ dle TZ
→	směr úniku
→	východ na volné prostranství
ZADS	zařízení autonomní detekce a signaliace

POZNÁMKY

Stávající objekt není rozdělený do požárních úseků.

MODRÝ TEXT STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

ČERVENÝ TEXT NAVRŽENÉ POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
(rozdělení objektu do požárních úseků, požadované požární odolnosti požárně dělících konstrukcí, panikové kování, nouzové osvětlení, ZADS atd.)

Značky pro nouzové osvětlení, ZADS, PHP atd. neznačí přesnou polohu těchto zařízení.

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SV.V.[m]	PL. [m ²]	PODLAHA	OMÍTKA
0.01	CHODBA	2,8	22,32	BETON	VPC HRUBÁ
0.02	SKLEPNÍ/TECHNICKÉ PROSTORY	2,8	12,64	BETON	VPC HRUBÁ
0.03	SKLEPNÍ/TECHNICKÉ PROSTORY	2,8	14,58	BETON	VPC HRUBÁ
0.04	SKLEPNÍ/TECHNICKÉ PROSTORY	2,8	22,78	BETON	VPC HRUBÁ
0.05	SKLEPNÍ PROSTORY	2,8	3,66	BETON	VPC HRUBÁ
0.06	SKLEPNÍ PROSTORY	2,8	1,64	BETON	VPC HRUBÁ
0.07	SKLEPNÍ PROSTORY	2,8	1,64	BETON	VPC HRUBÁ
0.08	SKLEPNÍ PROSTORY	2,8	1,64	BETON	VPC HRUBÁ
0.09	SKLEPNÍ PROSTORY	2,8	3,83	BETON	VPC HRUBÁ

VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:		PODPIS:	
Ing. Marta Bláhová		Ing. Marta Bláhová			
INVESTOR: Nalžovický zámek p.p.s.					
PROFESE: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT	
<div>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</div> <div>Kamýk nad Vltavou 147</div>				2 x A4 (A3)	
				DATUM	
				09/2024	
KAT. ÚZEMÍ: Kamýk nad Vltavou		PARC. ČÍSLO: st.296		STUPEŇ	DSP
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 1.PP - PASPORT		ČÍS. ZAK.	PARÉ:
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:100	D.1.3.2.1